

## Příloha č. 1 k objednávce 22/63520

---

**Celsia, s. r. o.**

Michálkovická 1959/86

710 00 Ostrava

IČO: 25907590

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-792/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 01/02/2022. Jedná se o demontáž starého a montáž nového plynového kotle v bytě č. 1 a s tím spojené práce.

Bruntál, výpravní budova, byt č. 1 (IC6000383333).

Náklady budou zaúčtovány na zakázku V740H8D01VN7.

Jedná se o nezadatelnou činnost.

Dohodnutá cena: 75 950,00 Kč bez DPH

Termín: 31. 3. 2022

Příloha: Nabídkový list 01/02/2022 ze dne 1. 2. 2022



Zápis o zjištění závad, které brání uvedení OPZ do provozu  
(TPG 800 03 čl. 5.8.4)

Základní údaje o OPZ: *Therm 28CX spotřebič taldyž*  
*č. 7911/2000*

(uvádí se název, označení OPZ, v případě spotřebičů i jejich počet, typ, příkon nebo výkon, výrobní číslo, umístění)

**Objekt:** (uvádí se označení objektu a bytu. U objektu obec, ulice, číslo popisné)

**Vlastník objektu:**

**Odběratel plynu/vlastník OPZ:**

**Obsah a způsob ověření:** (uvádí se provedené úkony - viz čl. 5.8.2 TPG 800 03)

- a) těsnosti plynového rozvodu;
- b) plynovodu (kontroluje se vedení, upevnění, uzávěry, připojení plynoměru - přívod, vývod, rozteč, připojení spotřebičů, narušení potrubí korozí apod.);
- c) umístění spotřebičů (kontroluje se objem místnosti, větrání a vytápění místností, směr otevírání dveří, otvory pro přívod a odvod vzduchu, vzdálenost od hořlavých hmoty apod.);
- d) technického stavu spotřebičů;
- e) odvodu spalin (kontroluje se připojení, provedení včetně jeho celistvosti, materiál kouřovodu a funkce odvodu spalin za provozu spotřebiče).

**Výsledek ověření technického stavu:**

Zjištěné závady:

*Propálený výměník spalin - únik*  
*spalin CO do prostoru. Nerecentabilní*  
*oprava - doporučuji výměnu kotle*

O této skutečnosti byl informován uživatel OPZ pan

dne *24.1.2022*, který převzal originál zápisu.

V *Bruntále* dne *24.1.2022*

Ověření technického stavu provedl: .....

Jiří Straka, Elektro - Plyn - servis, Č.S. armády 841/2 Bruntál, 79201, IČO 658865

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2554474

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 92476dfb-bc49-49c5-9980-9f13032be796

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.03.2022 08:37:02



09e77287-472c-4fc4-a639-cd2f9bdb95b4