










	ÚČEL MÍSTNOST	ODDĚLENÍ	POČET MONITORŮ	230/DATA	FOTO
32"	Čekárna	Rehabilitační ambulance	1	Umístění LCD nad dveře LASER, data+230V přivést za dveřmi laser	
32"	Čekárna	Traumatologická ambulance	1	Umístění LCD nad dveře vedle příjmového okna, data+230V v příjmu přes zed'	
32"	Čekárna	kožní ambulance	1	Umístění LCD nad dveře, data+230V přes zed'	
32"	Čekárna	Ortopedická ambulance	1	Umístění LCD nad okno příjmu, 230V+data přes zed' v příjmu	
32"	Čekárna	chirurgická ambulance	1	Umístění LCD nad dveře, 230V+data přes zed'	
40"	Lékárna	Lékárna	1	Umístění LCD nad reklamní regál EUCERIN, 230V+data ze skladu lékárny	

32"	Čekárna	Interní příjmová ambulance 1.p poliklinika	1	Umístění LCD mezi dvoje dveře P1/244 viz foto, 230V+data přes zeď ve vyšetřovně	
32"	Čekárna	Interní ambulance	1	Umístění LCD nad dveře P1/239a, 230V+data v ambulanci přes zeď	
40"	Čekárna	RTG	1	Umístění LCD nad svlékací boxy, 230V+data nutno přivést od okna příjem žádanek 20m	
		<b>Celkem panelů</b>	<b>9</b>		