

Údaje odběrných míst odběratele

Příloha č. 2

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359

Příloha č. 2 kupní smlouvy evidované

Číslo dílčí smlouvy:

- u prodávajícího pod číslem: 13/29
- u kupujícího pod číslem:

1. Identifikační údaje OM

Číslo OM: KO51/05/3NPbyt Název: 05 - Žižkova 507 - Budova C - 3.NPbyt
Adresa: Žižkova 507, 28201 Český Brod
OM je napojeno na VS/KO/DPS: KO 51 Název VS/KO/DPS: Kotelna 51 Nemocnice

2. Odebírané zboží, způsob měření (určení jednotkových cen)

Teplo na ÚT: měřeno na OM

3. Technické parametry OM (vyhl. 372/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

	byty		nebyty	
Podlahová plocha násobená příslušným koeficientem	105,84 m ²	100 %	0 m ²	0 %
Podlahová plocha pro výpočet TV:	1 m ²	100 %	0 m ²	0 %
Počet jednotek			1	

Max. výkon pro dodávku ÚT: kW Max. výkon pro dodávku TV: kW

Údaje části 3. byly zpracovány na základě přihlášky kupujícího.

4. Technické parametry dodávaného zboží

ÚT: tlak: min. 300 kPa
tlak: max. 450 kPa
tlaková diference: min. 9 kPa
teplota přívodu: max. 73 °C
zpátečka: max. 60 °C
objemový průtok: 0,8-1
konstantní teplota pro DPS:
TV: tlak: min. 300 kPa
tlak: max. 400 kPa
tlaková diference: min. 3 kPa
teplota: min. 45 °C
teplota: max. 60 °C
SV: tlak: min. kPa
tlak: max. kPa

5. Časový diagram dodávky tepelné energie

Při nepřetržitě dodávce	od	6:00	hod.	do	22:00	hod.			
Venkovní teplota °C:	-12	-9	-6	-3	0	+3	+6	+9	+12
Teplota přívodu TV °C:	73	67	62	58	53	49	46	41	35

Při přerušované dodávce	od	22:00	hod.	do	6:00	hod.			
Venkovní teplota °C:	-12	-9	-6	-3	0	+3	+6	+9	+12
Teplota přívodu TV °C:	63	57	52	48	0	0	0	0	0

6. Předpokládané množství odběru tepelné energie za rok

Tepelná energie pro vytápění: 0 GJ/rok
Tepelná energie pro ohřev TV:: 0 GJ/rok
Množství studené vody v TV: 0 m³/rok

V Kolíně dne: 01.03.2022

V dne:



za prodávajícího
razítko, podpis



za kupujícího
razítko, podpis