

Příloha č. 1

**SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA**

**Tabulka č. 1 Charakteristika Odběrných míst**

Číslo odběrného místa (OPS)	Odběrné místo		Požadovaný výkon [kW]			Údaje o odběrném místě					Dělení tepla	
	Adresa (objekt, umístění)	Úroveň předání	Topení - ÚT	Teplá voda - TV	Technologie (VZT)	Počet budov	Obestav. prostor [m <sup>3</sup> ]	Vytápěná plocha [m <sup>2</sup> ] nebytový sektor	Vytápěná plocha [m <sup>2</sup> ] obyvatelstvo	Počet B. J.	Nebytový sektor [%]	Obyvatelstvo [%]
0940-150/	Tyršova 49, Náchod	Prim	250	0	0	1	6030	1507	0	0	100	0
	Předávacím místem je výstup za hlavními uzávěry páry a kondenzátu (majetek dodavatele) umístěnými v jímce č.12y v chodníku před domem z ul.Tyršova,											
	Hraničním místem jsou hlavní uzávěry v objektu											

**Tabulka č. 2 – Časový průběh odběru tepelné energie (Odběrový diagram):**

Číslo odběrného místa: 0940-150/ ; odběrová křivka: ÚT ; roční spotřeba [GJ]: 800													
odběr	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem
%	20	15	14	8	3	0	0	0	3	7	13	17	100
GJ	160	120	112	64	24	0	0	0	24	56	104	136	800

Číslo odběrného místa: ; odběrová křivka: ; roční spotřeba [GJ]:													
odběr	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem
%													
GJ													

Číslo odběrného místa: ; odběrová křivka: ; roční spotřeba [GJ]:													
odběr	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem
%													
GJ													

Číslo odběrného místa: ; odběrová křivka: ; roční spotřeba [GJ]:													
odběr	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem
%													
GJ													

Odběrová křivka:

ÚT – teplo pro vytápění, využití v topné sezóně (září-květen)

TV – teplo pro přípravu teplé vody, celoroční využití

ÚT+TV – teplo pro vytápění a přípravu teplé vody, celoroční využití