

Evidenční číslo: 036940

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: 0610-330/

Název OM: TECH.SLUŽBY KRNOV S.R.O. LÁZNĚ

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě:

Průměr teplovodní přípojky DN) /DN , délka přípojky m.
Přípojka je v majetku

2.

SCZT

Parametry dodávaného teplotonosného média a jakost vráceného kondenzátu
parní SCZT:

tlak páry od 0,40 MPa do 0,60 MPa, teplota od 150°C do 180°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována
s entalpií dodaného média 2,760 GJ/t
a s entalpií vráceného kondenzátu 0,170 GJ/t.

Vrácený kondenzát nesmí obsahovat olej, překročit teplotu 40°C,
tvrdost 10 mval/l, obsah Fe 50 mikrog/l, pH 7,9 a vodivost 25 mikroS.

3.

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě:

měřicí zařízení:

Prodávající a kupující se dohodli, že údaje tohoto měřicího zařízení
budou použity jako podklady pro fakturaci.

Vrácený kondenzát je měřen v místě:

měřicí zařízení:

4.

Další ujednání

Krnov 01.10.1998

za dodavatele
Palička Vlastimil
ředitel divize

za odběratele