

Stavba 001030018170

Přísečná K/207/6, Chmelář - NN

Obec a k.ú. : Přísečná

M 1:500

— navržený kabel nízkého napětí

=== chránička s kabelem ve výkopu hloubky 120 cm

▣ navržená kabelová skříň

⊕ stávající sloupová trafostanice

- - - stávající cizí kabelové vedení NN

- - - stávající vzdušné vedení VN

SETERM CB a.s.

Nemanická 2765/16a (21)

370 10 České Budějovice

Tel.: 387001630, Fax: 387222031

IČ: 26031949, DIČ: CZ26031949

