

## TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

evidenční číslo smlouvy: 36991

pro odběrné místo č. : B120-381

název OM : Městský obvod Mariánské Hory, Obytný dům Baarova 4, Mariánské Hory

### 1. Místo předání

a) dodávka tepla je splněna v místě: na vnější zdi budovy

b) horkovodní přípojka:

- dimenze
- délka přípojky
- je v majetku

### 2. Parametry dodávané teplotnosné látky:

Teplotnosná látka :	horká voda	-
Sjednaný výkon :		MW
Maximální teplota přívodu v otopném období:	140	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	80	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :	60	°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	1,5	MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	0,8	MPa
Max. objemový průtok :	0,676	m3/hod.

Výše uvedená hodnota max. objemového průtoku platí za předpokladu dodržení projektované tlakové ztráty předávací stanice.

### 3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě: PS
- měřící zařízení: stanovené měřidlo spotřeby tepla
- dodávka doplňovací vody (teplotnosná látka) do systému ÚT je měřena v místě :
- měřící zařízení:
- dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

### 4. Jiná ujednání

Ostrava dne 28. 08. 2008

V ..... 28 srpna 2008 .....

.....  
Za dodavatele

.....  
Za odběratele