ŘAD 1, dl.1520 m
PE DN 100 mm, dl.955 m
ŘAD 1.2.1
PE DN 80 mm, dl.40 m
ŘAD 1.3, PE DN 80 mm, dl.33 m
ŘAD 1.4, PE DN 80 mm, dl.60 m
ŘAD 1, dl.1520 m
PE DN 80 mm, dl.565 m
PROTLAK 5,5 CHRÁNIČKA PE160 mm, dl.13m
PROTLAK 5,5 CHRÁNIČKA PE160 mm, dl.45m
PROTLAK 5,5 CHRÁNIČKA PE160, dl.6m
NAVAZUJE SITUACE C.3.3
NAVAZUJE SITUACE C.3.2
ATS č.2
LEGENDA INŽ.SÍTÍ-PROJEKTOVANÝ STAV:
vodovod
kabel NN k ATS z přípojky NN (dod.ČEZ)-ukončení v přípojk. skříni na sloupě NN
odvodnění ATS s vyústěním do toku z PVC DN 100 mm, dl.36m, j=1%
spl. kanalizace
oprava silnice III/4879 dle TP 146
LEGENDA INŽ.SÍTÍ-STÁV.STAV:
spl.kanalizace
místní vodovod
plynovod
sdělkabel podz.
sdělkabel nadz.
vedení NN nadz.
vedení NN podz.
vedení VN nadz.
PROJEKTOVAL: ING. ROMANA KAŠPÁROVÁ, HUSLENKY 744, 756 02
FORMÁT: 7 A4
INVESTOR: Městys Nový Hrozenkov
DATUM: 7/2020
MÍSTO STAVBY: k.ú. Nový Hrozenkov
STUPEŇ: ZUR-DSP
AKCE: Prodloužení vodovodu a kanalizace
Nový Hrozenkov – Vraníca a Malá Vraníca
MĚŘÍTKO: 1:500
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 26/20
OBSAH: SITUACE STAVBY
ŘAD 1 (L20-ATS č.2), Řad 1.3, ŘAD 1.4
ČÍSLO VÝKRESU: C.3.2