

I. příloha smlouvy 2013001- technické řešení.

Popis všech zařízení krematorium Strašnice:

- 4 chladímy pro uložení zesnulých
- 1 mrazírna pro uložení zesnulých
- 1 chladíma pro uložení čerstvých květin a věnců

Popis všech zařízení v krematoriu Motol:

- 3 chladímy pro uložení zesnulých
- 1 mrazírna pro uložení zesnulých

Popis zařízení v Nová obřadní síň Olšany:

- 1 chladíma pro

zesnulé Popis základních

úkonů :

- Vyčištění všech kondenzátoru kondenzačních jednotek tlakovým vzduchem
- Vyčištění lamel výpamíků
- Kontrola těsnosti všech okruhů elektronickým detektorem a doplnění chladivém
- Kontrola těsnosti všech okruhů a doplnění oleje
- Seřízení všech tlakových ochran
- Kontrola všech tlaků a těsnosti chladicích okruhů
- Naprogramování všech elektronických řídicích jednotek
- Seřízení všech mechanických termostatů
- Kontrola elektroinstalace rozvaděčů a všech elektrických komponentů
- Kontrola funkce všech ventilátorů a jejich namazání
- Kontrola funkce a těsnosti všech chladírenských a mrazírenských dveří

včetně elektrického vyhřívání Popis ostatních úkonů :

V Praze dne : 9.01.2013

II. příloha smlouvy č. 2013001 -BOZP

Zhotovitel potvrzuje, že

pracovníci, kteří se budou pohybovat v prostorách Pohřebního ústavu hl.m. Prahy za účelem výkonu sjednané práce, byli řádně seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s předvídatelnými riziky své práce a zároveň s přijatými opatřeními na ochranu před působením rizik a jsou vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky dle charakteru jejich práce, byli seznámeni s místními podmínkami a přebírají plně zodpovědnost za dodržování zásad BOZP a mají oprávnění k provozování činnosti pro provádění zadaných prací

- pracovníci, kteří budou vykonávat sjednanou pracovní činnost jsou dle lékařského vyšetření zdravotně způsobilí pro zadaný výkon práce
- pracovníci jsou zacvičení a znají poskytnutí první pomoci

Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování zásad BOZP a za plnění právních a ostatních předpisů.