



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. OMP/0420/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Ing. Jan Krpata
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Mladenovova 3230/1, Praha 12-Modřany, 143 00 Praha 412
IČ:	00063941	IČ:	17027331
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ6205250612
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 03.06.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 04.04.2022

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
vyhotovení projektové dokumentace pro doplnění měření spotřeby tepla jednotlivých větví vytápění v objektu Komunitního centra, U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 v rozsahu dle cenové nabídky z 30. 3. 2022, která je nedílnou součástí objednávky.	1.00	90 000,- Kč	21.00	108 900,- Kč

Splatnost všech faktur je 30 dní od data doručení na podatelnu ÚMČ Praha 10. DPH ze základu 90 000,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb. „O dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů.

Cena za objednávku CELKEM 90 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 108 900,- Kč.

Schválil:

Morávková Petra Bc., MBA

Podpis + otisk razítka

Převzal a akceptuje:

Podpis + otisk razítka

ING. JAN KRPATA
AQUA - TECHNIK
Mladenovova 3230
143 00 Praha 4
IČO: 170 27 331
DIČ: CZ6205250612

Objednávku vystavil:

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01

ING. JAN KRPATA, AQUA - TECHNIK

Mladenovova 3230

143 00 Praha 4 – Modřany

tel.: 

e-mail: 

http: www.krkata.eu

MČ PRAHA 10

Morávková Petra Bc. MBA

Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10



Věc: U Vršovického nádraží 30/30 - kalorimetry
měření spotřeby tepla jednotlivých větví vytápění

Datum: 30.3.2022

Vážená paní,

dne 18.8.2021 proběhla prohlídka stavby s panem  se zaměřením na možnosti měření spotřeby tepla v jednotlivých větvích vytápění. Při prohlídce bylo zjištěno, že správa domu nemá přehled o spotřebované energii na jednotlivých větvích vytápění a nemůže tak provádět rozpočet spotřeby tepla. Aby byl přehled o jednotlivých spotřebách tepla bude potřeba objekt prohlédnout a zmapovat instalovaná poměrová měřidla a doplnit jednotlivé větve vytápění o kalorimetry.

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Kotelna – v kotelně je rozdělovač se 2 větvemi

1. vytápění objektu – větev do strojovny
2. ohřev VZT jednotky ve dle kotelny

Strojovna – ve strojovně je rozdělovač se 6 větvemi

1. kavárna – tato větev je MĚŘENÁ
2. 5.NP
3. pavlač
4. stacionář
5. byty
6. ohřev TV

Z výše uvedeného popisu vyplývá, že jde určit GJ spotřeby vytápění kavárny, ale nejsou ani měřené celkové GJ ani potřeba GJ pro ohřev TV.

Bylo by vhodné doplnit měření pro tyto větve :

- 1 . celkově vyrobené množství tepla – měření v kotelně za HVDT
2. spotřeba tepla pro vzduchotechniku (VZT) – měření v kotelně
3. spotřeba tepla pro ohřev TV – měření ve strojovně

Dále je nutné osadit tělesa poměrovými měřiči a zbytek spotřeby tepla rozpočítat podle těles.

Nebo osadit další měřice na jednotlivé větve strojovny například :

- větev 5.NP - nemusí se pak v 5.NP osazovat poměrová měřidla
- větev pavač – nemusí se osazovat poměrová měřidla na pavači.

Dále lze přesněji rozdělit dvě zbylé větve (stacionář a byty), ale vzhledem k dalšímu rozdělení těchto prostor mezi různé uživatele poměrová měřidla na tělesech budou i nadále nutná.

1 měření větve kalorimetrem bude stát cca 25 – 30 tis.

1 poměrový měřič na tělese bude stát cca 2,0 – 3,0 tis.

NÁKLADY STAVBY – PŘEDBĚŽNÉ

Stavební práce 7 míst	49 000,00 Kč
Topenářské práce kalorimetru 7 míst	210 000,00 Kč
Poměrová měřidla – odhad 125 míst	375 000,00 Kč
ostatní práce (přesuny, odvozy, vypínání...)	40 000,00 Kč
cena bez DPH celkem	<u>674 000,00 Kč</u>

NABÍDKA NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MĚŘENÍ SPOŘEBY TEPLA

Příprava zakázky	3 000,00 Kč
Průzkumy, prohlídky	15 000,00 Kč
Návrh kalorimetrů	55 000,00 Kč
Rozpočet	12 000,00 Kč
Kompletace	<u>5 000,00 Kč</u>
celkem bez DPH	90 000,00 Kč
DPH 21%	18 900,00 Kč
cena celkem s DPH	108 900,00 Kč

V případě dotazů jsem vám k dispozici.

S pozdravem

Ing. Jan Krpata