

Technická specifikace výtahu

Typ výtahu:	osobní, trakční – vybaven pro přepravu imobilních osob dle vyhl. 398/2009
Nosnost:	1 300 kg
Dopravní rychlost:	1 ms ⁻¹
Strojovna:	nad výtahovou šachtou – stávající
Rozměry výtahové šachty:	šířka 2 400 mm, hloubka 2 680 mm
Prohlubeň:	1 373 mm – stávající
Horní rozměr:	3 670 mm – stávající
Dopravní zdvih:	12,60 m
Výtahový stroj:	bezpřevodový – v ceně bude zařízení pro vyproštění osob (ruční pomocí kola nebo bateriový záložní zdroj)
Nosné prostředky:	ocelová lana

Počet stanic:	5
Počet nástupišť:	5
Číslování stanic:	-1; 0; 1; 2; 3

Typ kabiny:	průchozí, kovová
Povrchová úprava kabiny:	KOMAXIT – odstín dle výběru objednatele, případně nerez – jemný brus (otěrové lišty na stěnách kabiny)
Rozměr kabiny:	šířka 1 500 mm, hloubka 2 000 mm, výška 2 100 mm
Vybavení kabiny:	ovládací sloup (panel) v provedení NEREZ jemný brus osazený tlačítky zvukový signál dojezdu do stanice - gong trubkové madlo na boční stěně kabiny v provedení NEREZ jemný brus zrcadlo s fasetou do poloviny boční stěny sklopné sedátko s dosahem na ovládací sloup v provedení KOMAXIT nebo nerez (nejlépe zapuštěné) okopové lišty ve spodní části kabiny v provedení NEREZ jemný brus na obou bočních stěnách) budou 2x ochranné nerezové lišty (jemný brus) rozměru min. 20 x 50 mm, umístěné ve výši 300 a 600 mm komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění GSM nouzové osvětlení v ovladačové kombinaci dle ČSN EN 81.20 digitální polohová signalizace TFT – min. “7” akustický signál dojezdu výtahu do stanice vč. hlasového oznámení čísla stanice indukční poslech pro nedoslýchavé osoby
Podlaha kabiny:	kovová, krytá protiskluzovou a vysokozátěžovou krytinou
Osvětlení kabiny:	LED vysoce svítící bodovky

Kabinové dveře:	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené
Povrchová úprava:	NEREZ jemný brus
Rozměr kabinových dveří:	šířka 1 000 mm, výška 2 000 mm
Jištění dveří:	celoplošná fotobuňka

Práh:	standard – hliníkový nebo nerez
Šachetní dveře:	automatické, dvoupanelové, teleskopické
Povrchová úprava:	KOMAXIT – odstín dle výběr objednatele
Rozměr šachetních dveří:	šířka 1 000 mm, výška 2 000 mm
Požární odolnost:	EW60
Práh:	standard – hliníkový nebo nerez
Řízení výtahu:	mikroprocesorové, tlačítkové se samoobsluhou, sběrné směrem dolů. Frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd
Vnější řízení:	ovladač s potvrzením volby pro přivolání klece
Provedení přivolávače:	s tlačítka v provedení NEREZ jemný brus, polohová signalizace ve všech stanicích LCD
Kabinové řízení:	ovladač s potvrzením volby pro jízdu do stanic ovladač nouzové signalizace digitální polohová signalizace LCD tlačítko otevírání automatických dveří signalizace přetížení
Provedení:	ovládací sloup (panel) v provedení NEREZ, jemný brus, osazený tlačítka, Braillovo písmo

Výtah odpovídá ČSN EN 81-20 platné od 1. 9. 2017!!

Zadavatel požaduje, aby veškeré díly, zařízení a materiál použité při realizaci díla byly nové, nepoužité či nerepasované.

Vzhledem k vytížení výtahu a charakteru budovy požaduje zadavatel, aby veškeré použité materiály a zařízení byly v odolném provedení (antivandal).

V Novém Jičíně dne

V Brně dne

Objednatel

Ing. Petr Nehasil
zástupce statutárního orgánu

Zhotovitel

Ing. Hubert Koželuha
jednatel společnosti