

# Protokol o změně díla



změnový list číslo: **1**

Stavba:	<b>FN Brno: Rekonstrukce rozvodny pavilon D2</b>
Objekt:	suterén pavilonu D2, areál Bohunice
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	Uchytíl s.r.o, K terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
Projektant:	Ing. Jakub Tichý, Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice
Změna:	Příloha č. 3, pol. č. 20: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

## POPIS

Změnu vyvolal:	Vzhledem k tomu, že je strop rozvodny z dutých keramických tvarovek (hurdisek) a při odstraňování omítky, která má dostatečnou přilnavost k podkladu hrozí poškození stropních dílců. Zhotovitel navrhuje odstranění pouze části stropních omítek, které odpadávají či nejsou dostatečně soudržné se stropní konstrukcí.		
Popis změny:	<b>Stropní omítka bude odstraněna pouze ručně bez použití elektrického náradí.</b> <b>Omítka bude odstraněna pouze v místech s nedostatečnou přilnavostí ke stropní konstrukci.</b> <b>Omítka bude odstraněna z ocelových stropních nosníků ve 100 % jejich plochy.</b>		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD	18. 1. 2022	
	dodatek PD		
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné	bez projekčního zpracování	

## CENA

Vliv změny na náklady stavby:	NE, neovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu.			
Ocenění změny předložil:		Ve formě:		
Náklady na změnu:	vícepráce:	méněpráce:		
Stavební náklady:	vícepráce:	méněpráce:		
Projekční náklady:	vícepráce:	méněpráce:		
Úprava smluvní				
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:	zvýšení:			
	snížení:			
	nová cena:			
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Zhotovitel:	Datum: 18.01.2022	Jméno: Jakub Grombíř	Podpis: 
	Objednatel (investor, uživatel):			
	TDI:	Datum: 18.01.2022	Ing. Josef Chudáček	
	GP:			

## TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	

## SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
SOD:		
Dodatek č.:	1 k SOD: DP/2984/2021/Mc	

## PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	
	Příloha č. 2:	
	Příloha č. 3:	
	Příloha č. 4:	

## DATUM

V Brně dne:	18. ledna 2022
-------------	----------------