

Protokol o změně díla

změnový list číslo: **2**

Stavba:	FN Brno: Rekonstrukce rozvodny pavilon D2
Objekt:	suterén pavilonu D2, areál Bohunice
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	Uchytíl s.r.o, K terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
Projektant:	Ing. Jakub Tichý, Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice
Změna:	Příloha č. 3, pol. č. 53: Dodávka + montáž dveře 1-kř., 700 x 2200 mm, oceloplechové, EW60DP1 CSA, vč. zárubně

POPIS

Změnu vyvolal:	Zhohovitel navrhuje z důvodu termínu dodání změnu atypické výšky dveří 2200 mm na typizovanou výšku 1970 mm. Z důvodu komplikovanosti výroby typizovaných dveří navrhuje řešit odvětrání místnosti za dodržení požadavku na kouřotěsnost bude řešeno instalací spiropotrubí na větrací otvor přes obvodovou zeď rozvodny. Viz. vyjádření projektanta v e-mailu z. 27. 1. 2022 v příloze.	
Popis změny:	<p>Výška dodaných dveří bude 1970 mm.</p> <p>Odvětrání místnosti za dodržení požadavku na kouřotěsnost bude řešeno instalací spiropotrubí na větrací otvor přes obvodovou zeď rozvodny.</p>	
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD	18. 1. 2022
	jiné	bez projekčního zpracování, odsouhlaseno projektantem

CENA

Vliv změny na náklady stavby:	NE, neovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu.		
Ocenění změny předložil:		Ve formě:	
Náklady na změnu:	vícepráce:		méněpráce:
Stavební náklady:	vícepráce:		méněpráce:
Projekční náklady:	vícepráce:		méněpráce:
Úprava smluvní			
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:			
	zvýšení:		
	snížení:		
	nová cena:		
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum:	Jméno:	Podpis:
	Zhotovitel:	18.01.2022	Jakub Grombíř
	Objednatel (investor, uživatel):		
	TDI:	18.01.2022	Ing. Josef Chudáček
	GP:		

TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
SOD:		
Dodatek č.:	1 k SOD: DP/2984/2021/Mc	

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	
	Příloha č. 2:	
	Příloha č. 3:	
	Příloha č. 4:	

DATUM

V Brně dne:	27. ledna 2022
-------------	----------------