



Dílčí smlouva k rámcové dohodě o servisní činnosti č. 2

Číslo rámcové dohody Zhotovitel: JH 001/2022
Číslo rámcové dohody Objednatel: S2022/03112/00

uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatelem: **Český rozhlas**
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zástupce: Mgr. René Zavoral, generální ředitel
IČO: 45245053,
DIČ: CZ45245053
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
Zástupce pro věcná jednání: [redacted]

a

Zhotovitelem: **Siemens, s.r.o.**
Smart Infrastructure - REU
se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00
Zástupce: [redacted]
IČO: 00268577
DIČ: CZ00268577
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 10 13 38 40 01/2700 (CZK)
10 13 38 43 94/2700 (EUR)
Zástupce pro věcná jednání: [redacted]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Měst. soudu v Praze, odd. C, vložka 625.

1. Místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že servisní práce provede na dále uvedeném souboru MaR umístěném v objektech:

Českého rozhlasu Brno

na adrese:

Beethovenova 4, 657 42 Brno

2. Četnost a obsah servisních prací

- 2.1. Četnost a obsah servisních prací a poruchového servisu jsou specifikovány v příloze č. 1 této dílčí smlouvy.
- 2.2. Záruční doba na zboží a SW vybavení vydodané Zhotovitelem končí dne 30. 11. 2026.
- 2.3. Náklady na odstranění závad hradí po dobu záruky Zhotovitel, pokud je za ně zodpovědný.

3. Ohlášení závady Objednatelem

3.1. Ohlášení závady Objednatelem bude provedeno prokazatelnou formou na níže uvedené kontakty:

- Tel.: [REDACTED] v pracovní době od 8:00 do 16:30
mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu – Pohotovost
COM Morava a následně potvrzeno na níže uvedený email.
(za vyzvání se nepovažuje vzkaz na záznamové zařízení)

- [REDACTED]

3.2. Osoby Objednatele oprávněné ohlašovat závady:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

4. Cena prací za servisní práce

Za servisní práce v rozsahu dle čl. 2 uhradí Objednatel cenu ve výši:

98 035,- Kč bez DPH/rok

(slovy: devadesát osm tisíc třicet pět korun českých bez DPH)

K fakturované ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

5. Ostatní ujednání

- 5.1. Zapůjčený HW instalovaný Zhotovitelem v objektu Objednatele pro účely dálkového přístupu a provádění servisních prací:
- RSG
 - MDR-60-24
- 5.2. Cena uvedeného HW je 19 085,- Kč bez DPH

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
- Příloha č. 2 – Řízené technologie celkem

V Praze dne:

Za Objednatele:



Digitálně
podepsal
Mgr. René
Zavoral
11.04.2022 18:00

.....
Mgr. René Zavoral
generální ředitel

V Praze dne: 4.4.2022

Za Zhotovitele:



Příloha č. 1 k Dílčí smlouvě č. 2 - ČRo Brno - Četnost, náplň a cena servisních prací

Servisní smlouva pokrývá servis systému MaR následujících technologií:

Typ regulačního celku	Dohodnuté pojmenování technologie	Počet	Aplikované služby	Cena za servis
VZT komplex (50dp)	VZT 1 studio S7; VZT 2.1 rezie R7; VZT 2.2 studio S8; rezie R8; VZT 2.3 studio S6; rezie R6; VZT 2.4 rezie A; VZT 2.5 studio B; rezie B	6	LC, BM, FTO	
VZT - Havarijní a zabezpečovací prvky (tlak; plyn; teplota; signál)	VZT 2.5 studio B; rezie B: FrPrtCtRW'Protizamraz na vode; VZT 2.5 studio B; rezie B: FrPrtMon'F13 Ochrana proti zamrazu VZT2.5; VZT 2.4 rezie A: FrPrtCtRW'Protizamraz na vode; VZT 2.4 rezie A: FrPrtMon'F8 Ochrana proti zamrazu VZT2.4; VZT 2.3 studio S6; rezie R6: FrPrtCtRW'Protizamraz na vode; VZT 2.3 studio S6; rezie R6: FrPrtMon'F3 Ochrana proti zamrazu VZT2.3; VZT 2.2 studio S8; rezie R8: FrPrtCtRW'Protizamraz na vode; VZT 2.2 studio S8; rezie R8: FrPrtMon'F10 Ochrana proti zamrazu VZT2.2; VZT 2.1 rezie R7: FrPrtCtRW'Protizamraz na vode; VZT 2.1 rezie R7: FrPrtMon'F15 Ochrana proti zamrazu VZT2.1; VZT 1 studio S7: FrPrtCtRW'Protizamraz na vode; VZT 1 studio S7: FrPrtMon'F6 Ochrana proti zamrazu VZT1; VZT 1 studio S7: LmMax'Maximalni omezeni	13	SFT	
Zdroj komplexně řízený či monitorovaný	Zdroj tepla - výměníková stanice	1	LC, BM, FTO	
Zdroj tepla - Havarijní a zabezpečovací prvky (tlak; plyn; teplota; signál)	Přehřátí TUV; Zaplavení	2	SFT	
Topný okruh	Topny okruh VZT; Topny okruh UT kostel; Topny okruh UT sever; Topny okruh UT sever 1.PP; 1.NP; Topny okruh UT jih 1.PP; 1.NP; Topny okruh UT jih; Topny okruh UT ulice; Topny okruh UT 5.NP; Topny okruh UT studio 6; Topny okruh podlahove topeni	10	LC, BM, FTO	
Podstanice řad PX	PXC100.D; PXC200.D; PXC100.D; PXC100.D; PXG3.L	5	BM	

Celková cena za servisní úkony: 58 925 Kč

Vybrané servisní služby

Název servisní služby	Popis servisní služby	Zkratka	Cena za službu
Koordinace servisních aktivit	Koordinace specialistů Siemens SI pro efektivní práci na systému. Zajištění podkladů pro úspěšné dokončení procedur, asistence při plánování servisních činností a zhodnocení servisních prací.	DC	
Zkouška bezpečnostních funkcí a integrací	Simulace poruchových stavů a testování požadovaných bezpečnostních funkcí dle projektové dokumentace. Testování kritických senzorů, pokud jsou osazeny, 1 krát ročně	SFT	
Lokální vizuální kontrola	Prohlídka instalovaných zařízení obsahující vizuální kontrolu a identifikace nezdokumentovaných změn do systému včetně vizuálně detekovatelných poruch zařízení 1 krát ročně	LC	
Základní provozní údržba	Základní kontrola a údržba zařízení, identifikace neprofesionálních zásahů či chybějících provozních řádů 1 krát ročně.	BM	
Funkční zkouška zařízení	Celkový rozbor funkčnosti definovaného technologického celku. Detailní porovnání návrhového a aktuálního stavu systému 1 krát ročně	FTO	
Školení a provozní podpora	Proškolení zákazníka a doplnění popisů systému dle zadání objednatele v objemu 2 hodin ročně	T	
Zálohování, archivace a obnovení dat	Stahování aktuální zálohy SW a grafiky a její uchování po dobu trvání servisní smlouvy	B	
Správa uživatelských účtů	Administrativa účtů windows či grafické nadstavby	UA	
Service Desk	Přijem poruch v pracovní době Po-Pá (8-16:30). Komunikace přes telefonní linku či emailem. Odezva je do 48 hodin v pracovní době Po-Pá (8-16:30).	MS	
Poruchový servis u zákazníka	Po nahlášení servisního požadavku a vzdálené diagnostice je vyslán technik na lokalitu pro provedení poruchového servisu. Hodinové sazby a cestovné jsou uvedeny ve smlouvě. Doba odezvy je 48 hodin Po-Pá (8:00 - 16:30), mimo dny pracovního volna	LS	
Optimalizace chodu a uživatelské změny	Realizace uživatelských požadavků dle předloženého zadání či projektu v objemu 8 hodin ročně	UQ	
Vzdálená servisní podpora	Integrace systému do platformy cRSP. Služba zahrnuje zabezpečený VPN tunel umožňující vzdálenou diagnostiku, asistenci technika či kontinuální monitoring systému. Doba odezvy je 24 hodin, Po- Pá (8:00 - 16:30), mimo dny pracovního volna	RS	
Hotline a pohotovostní nástup na lokalitu	Garantovaná odezva a započítí diagnostky problému ve smluvně definované době je 24 h, 365 dní v roce	ES	

Celková cena za rozšiřující služby: ████████ Kč

Doplňující informace:

Celková roční cena a rozdělení plateb výše uvedených úkonů a služeb. Termíny plateb jsou upřesněny v odst. 6 - Fakturace této smlouvy

Celková roční cena: 98 035 Kč
Počet paušálních plateb za rok: 4 x/rok
Paušální platba: 24 509 Kč

	Příloha č. 2 k Dílčí smlouvě č. 2 - ČRo Brno - Řízené technologie celkem	
Regulační celky	Lokální identifikace technologického celku	Počet ks
VZT	VZT	
VZT komplex (50dp)	VZT 1 studio S7; VZT 2.1 rezie R7; VZT 2.2 studio S8; rezie R8; VZT 2.3 studio S6; rezie R6; VZT 2.4 rezie A; VZT 2.5 studio B; rezie B	6
VZT jednoduch. (30dp)		
Ventilátor (10dp)		
VZT - Havarijní a zabezpečovací prvky (tlak; plyn; teplota; signál)	VZT 2.5 studio B; rezie B: FrPrtCtrW/Protizamraz na vode; VZT 2.5 studio B; rezie B: FrPrtMon/F13 Ochrana proti zamrazu VZT2.5; VZT 2.4 rezie A: FrPrtCtrW/Protizamraz na vode; VZT 2.4 rezie A: FrPrtMon/F8 Ochrana proti zamrazu VZT 2.4; VZT 2.3 studio S6; rezie R6: FrPrtCtrW/Protizamraz na vode; VZT 2.3 studio S6; rezie R6: FrPrtMon/F3 Ochrana proti zamrazu VZT2.3; VZT 2.2 studio S8; rezie R8: FrPrtCtrW/Protizamraz na vode; VZT 2.2 studio S8; rezie R8: FrPrtMon/F10 Ochrana proti zamrazu VZT2.2; VZT 2.1 rezie R7: FrPrtCtrW/Protizamraz na vode; VZT 2.1 rezie R7: FrPrtMon/F15 Ochrana proti zamrazu VZT2.1; VZT 1 studio S7: FrPrtCtrW/Protizamraz na vode; VZT 1 studio S7: FrPrtMon/F6 Ochrana proti zamrazu VZT1; VZT 1 studio S7: LmMax/Maximalni omezeni	13
Zdroj tepla (výměník; plynový kondenzační kotel)	Zdroj tepla (výměník; plynový kondenzační kotel)	
Zdroj komplexně řízený či monitorovaný	Zdroj tepla - výměniková stanice	1
Zdroj povel 0-10; binary		
Primární okruh (Zdroj - RS)		
Řízení kaskády		
Zdroj tepla - Havarijní a zabezpečovací prvky (tlak; plyn; teplota; signál)	Přehřátí TUV; Zaplavení	2
Topný okruh	Topny okruh VZT; Topny okruh UT kotel; Topny okruh UT sever; Topny okruh UT sever 1.PP; 1.NP; Topny okruh UT jih 1.PP; 1.NP; Topny okruh UT jih; Topny okruh UT ulice; Topny okruh UT 5.NP; Topny okruh UT studio 6; Topny okruh podlahove topeni	10
TUV (počet nahřívajících celků)	Boiler	1
Okruh TUV		
Rekuperace tepla pro TUV		
Zdroj chladu	Zdroj chladu	
Zdroj chladu komplexně řízený či monitorovaný		
Zdroj chladu povel 0-10; binary		
Zdroj chladu - řízení kaskády		
Zdroj chladu - Havarijní a zabezpečovací prvky (tlak; plyn; teplota; signál)		
Zdroj chladu - Primární okruh (Zdroj - venkovní jednotka)		
Zdroj chladu - Sekundární okruh (zdroj -RS)		
Zdroj chladu - Chladicí věž		
Zdroj chladu - Chladicí okruh		
Speciální technologické celky	Speciální technologické celky	
Tepeľné čerpadlo - integrace; monitoring; diagnostika		
Zemní vrty - okruhy		
Kogenerace		
Klapka		
Thermosolár		
Fotovoltaika		
Diesel		
Jímka čerpadla		
Přirozené větrání		
Nabíjecí stanice		
Řádky 38 - 46 pro další speciální technologie a integrace		
MaR - infrastruktura	MaR - infrastruktura	
Podstanice řad PX	PXC100.D; PXC200.D; PXC100.D; PXC100.D; PXG3.L	5
Podstanice řada TRA (DKR a PXC3)		0
IRC regulátor RXC		0
IRC regulátor RXB; RDF		0
PC Server		0
PC klient		0
Síťové prvky Managed		0
Rozváděče		4
	Celkem:	42
	Počet technologických celků:	33