

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č. 043
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)			
Název změny: Kopaná sonda v místě piloty P-4				
Položka, popis: Při malopřůměrovém vrtání sondy pro pilotu P-4 bylo zjištěno, že dochází k úniku vzduchu do stávající splaškové šachty. Bylo nutno zřídít kopanou sondu pro odhalení nezakreslené kanalizace, aby při betonáži velkopřůměrových pilot nedošlo k zabetonování kanalizace.				
Důvod změny: Ověření nezakreslené kanalizace k vyloučení poškození nebo kolize při provádění piloty.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet 2. schéma zakreslení				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 8 660,- Kč bez DPH konečná cena: 8 660,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 8 660,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní: 0	NE	Vyplni GD / pro
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 06. 04.		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 06.		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 14.		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 10. 04.		
Důvod zamítnutí (vyplni O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 19.11.2021

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				8 659,93
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
Cena s DPH		v CZK		10 478,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštilkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 659,93	10 478,52
ZMĚNOVÝ LIST Č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4		8 659,93	10 478,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 19.11.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 659,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!
snížená	#ODKAZ!	15,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

10 478,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST Č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: **D1_01 - Budova G1 a G2**

Místo: Praha

Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

ZMĚNOVÝ LIST Č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4

8 659,93

HSV - Práce a dodávky HSV

8 659,93

1 - Zemní práce

2 177,73

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

6 482,20

SOUPIS PRACÍ - D1_01 - Budova G1 a G2

Stavba:

Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum:

03.11.2021

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:


Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava


Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu							8 659,93	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 659,93	
D		1	Zemní práce				2 177,73	
14	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,200	340,10	1 088,32	CS ÚRS 2018 01
	vv		kopaná sonda v místě piloty P4: 1*1*4,2-1*1*1		3,200			
18	K	131301109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	1,600	38,40	61,44	CS ÚRS 2018 01
	vv		3,2*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		1,600			
14	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	3,200	82,50	264,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		kopaná sonda v místě piloty P4: 1*1*4,2-1*1*1		3,200			
35	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	t	6,080	48,60	295,49	CS ÚRS 2018 01
	vv		na meziskládku a zpět na zásyp					
39	K	171201201	kopaná sonda v místě piloty P4: 1*1*4,2*1,9-1*1*1*1,9		6,080			
	vv		Uložení sypaniny na skládky na mezideponii na staveništi	m3	3,200	11,40	36,48	CS ÚRS 2018 01
42	K	174101101	kopaná sonda v místě piloty P4: 1*1*4,2-1*1*1		3,200			
	vv		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	3,200	87,30	279,36	CS ÚRS 2018 01
93	K	167101101	zásyp vytěženou zeminou					
	vv		kopaná sonda v místě piloty P4: 1*1*4,2-1*1*1		3,200			
	vv		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 zemina na mezideponii pro zpětný zásyp	m3	3,200	47,70	152,64	CS ÚRS 2018 01
	D	11	kopaná sonda v místě piloty P4: 1*1*4,2-1*1*1		3,200			
2	K	130901121	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				6 482,20	
	vv		Bourání kčl v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	5 536,00	5 536,00	CS ÚRS 2018 01
155	K	997013151	bourání betonu v místě kopané sondy 1*1*1		1,000			
	vv		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,000	484,80	484,80	CS ÚRS 2018 01
168	K	997013511	bourání betonu v místě kopané sondy 1*1*1		1,000			
	vv		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,000	204,30	204,30	CS ÚRS 2018 01
169	K	997013509	bourání betonu v místě kopané sondy 1*1*1		1,000			
	vv		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,000	6,10	67,10	CS ÚRS 2018 01
170	K	997013801	1*1*1 *Přepočtené koeficientem množství		11,000			
	vv		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2018 01
			bourání betonu v místě kopané sondy 1*1*1		1,000			





6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			D1_01	ZL Č. 044
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: revizní dvířka do přetlakové komory budovy G Položka, popis: Tento změnový list řeší zhotovení revizních sádrokartonových dvířek do přetlakové komory v 6.NP budovy G – nový prvek O186				
Důvod změny: Pro zajištění přístupu do přetlakové komory. Přílohy: 1. položkový rozpočet 2. dokladová část				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 3 795,- Kč bez DPH konečná cena: 3 795,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 3 795,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní: 0		NE Vyplní GD /
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 06. [redacted]		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 14. [redacted]		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 06. [redacted]		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 22. [redacted]		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 19. [redacted]		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 044 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO PŘETLAKOVÉ KOMORY

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 15.12.2021

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ

Zpracovatel:
IMOS Brno a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

3 794,46

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI	#ODKAZI

Cena s DPH

v CZK

4 591,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.044 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO PŘETLAKOVÉ KOMORY

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
D1_01	Budova G1 a G2	3 794,46	4 591,30
D1_01_1-		3 794,46	4 591,30
D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	3 794,46	4 591,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 044 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO PŘETLAKOVÉ KOMORY

Stavba:

IKEM - Vystavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 15.12.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 794,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 591,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 044 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO PŘETLAKOVÉ KOMORY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

15.12.2021

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	3 794,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 249,46
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	542,61
PSV - Práce a dodávky PSV	542,61
763 - Konstrukce suché výstavby	2 545,00
	2 545,00

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.044 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO PŘETLAKOVÉ KOMORY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

15.12.2021

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava


Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 794,46	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 249,46	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				706,85	
168	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,013	34 556,80	445,78	CS ÚRS 2018 01
			Překlad do stávajícího zdiva					
			IPE 140					
			1*0,0129					
175	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,013	20 238,30	261,07	CS ÚRS 2018 01
			Překlad do stávajícího zdiva					
			IPE 140					
			1*0,0129					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				542,61	
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				542,61	
395	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby př. výšce podlaží do 4 m	m2	6,843	79,30	542,61	CS ÚRS 2018 01
			Viz výkres revizních dvířek					
			6.NP					
			*obj. G:*6,843		6,843			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 545,00	
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 545,00	
K		763172329	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 1000x500 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	613,00	613,00	CS ÚRS 2021 02
			Viz výkres revizních dvířek, O186					
			Sadrokartonové revizní dvířka do zděné stěny	kus	1,000	1 932,00	1 932,00	vlastní
			Viz výkres revizních dvířek O186					





[REDACTED]

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

[REDACTED]

VYPRACOVAL

[REDACTED]

VÝPIS VÝROBKŮ

OSTATNÍ
REVIZE R

LIST

1

IKEM
VÝSTAVBA NOVÝCH BUDOV G1, G2

A 05-17-P

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

6.MP

Σ

1

1
KS



SÁDROKARTONOVÁ REVIZNÍ DVIŘKA DO ZDĚNÉ STĚNY
- PRO PŘÍSTUP DO MÍSTNOSTI PŘETLAKOVÉ KOMORY

- ROZMĚR (ŠXV) 600 x 1000 MM
- MONTÁŽ DO ZDĚNÉ STĚNY
- REVIZNÍ DVIŘKA SE SKLÁDAJÍ Z HLINÍKOVÉHO RÁMU A SÁDROKARTONOVÝCH DVIŘEK, SDK DESKA TL. 12,5 MM
- VZDUCHOTĚSNÁ, UZAMYKATELNÁ, OSAZENÁ GUMOVÝM TĚSNĚNÍM PRO ZAMEZENÍ PRŮNIKU VZDUCHU, JSOU URČENÉ PRO MONTÁŽ DO ZDIVA
- ZÁMEK - KLIČKA ČTYŘHRANNÁ (JEDNODUCHÉ ZABEZPEČENÍ NEŽÁDOUCÍHO OTEVŘENÍ)

BARVA :
PŘÍZPŮSOBIT BARVĚ OKOLNÍ VÝMALBY

- POZNÁMKA :
- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR !
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ (POLOHA) DVIŘEK BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ PŘI REALIZACI
 - DVIŘKA DODÁVANA S PLASTOVOU (ČTYŘHRANNOU) KLIČKOU

ILUSTRATIVNÍ VZHLED DVIŘEK

