

Seznam odběrných míst srážkových vod odváděných do kanalizace k dodatku číslo 1/2022 ke smlouvě VVKV číslo 973

číslo obce Vlastník *) (V:)odvodu (K:)analizace	číslo odběru (V)odné (S)točné Počet osob	katastr adresa odběrného místa	čís. parcely odb.místa	materiál přípojky vodovodní přípojka kanalizační přípojka	profil přípojky	čís. parcely místa připojení na řád vodovodní kanalizační	kvalita vody		limity (do)	
							vápník mg/l hořčík mg/l dusičnany mg/l		Q _h l/s Q _h m ³ /hod Q _{max} l/s a časové omezení	
32301 . K:1 *)	2810062 S	Český Těšín Český Těšín, Masarykovy sady 84/8	148/1			181			-	-
32301 . K:1 *)	2820063 S	Český Těšín Český Těšín, nábřeží Míru 163/20	282						-	-

*) Přehled vlastníků (V)odvodu a (K)analizace

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace je proveden dle Přílohy č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění jako součet redukovaných ploch v m² krát dlouhodobý srážkový normál. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročních srážek v dané oblasti za 30ti letí, v současné době za období let 1991-2020. Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav v Ostravě.

1. Číslo odběru:2810062
Lokalita: 32-Český Těšín, Chotěbuz

Dlouhodobý srážkový normál: 0,9129 m

Výpočet redukovanych ploch	m2	*	koef.	=	m2
A)těžce propustné zpevněné plochy, střechy s nepropust.horní vrstvou, zámkové dlažby	1453	*	0,9000	=	1308

Součet redukovanych ploch:	1308				m2
* Dlouhodobý srážkový normál / četnost fakturace za rok:		*	0,9129 / 4		
			tj.		298 m3/čtvrtletně
			Celkem:		1192 m3/ročně

2. Číslo odběru:2820063
Lokalita: 32-Český Těšín, Chotěbuz

Dlouhodobý srážkový normál: 0,9129 m

Výpočet redukovanych ploch	m2	*	koef.	=	m2
A)těžce propustné zpevněné plochy, střechy s nepropust.horní vrstvou, zámkové dlažby	963	*	0,9000	=	867
F)plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např.sady, zahrady, zatravněovací tvárnice	812	*	0,0500	=	41

Součet redukovanych ploch:	908				m2
* Dlouhodobý srážkový normál / četnost fakturace za rok:		*	0,9129 / 4		
			tj.		207 m3/čtvrtletně
			Celkem:		828 m3/ročně