

Příloha č. 1 Smlouvy o dodávce - Specifikace dvouplášťové nafukovací haly pro celoroční používání TILEA

Rozměry haly: 51,5m (délka) x 36,6m (šířka) x 10m (výška)

Specifikace předmětu dodávky	Cena bez DPH (v Kč)	Cena s DPH (v Kč)
Chemická Kotva - vč. Instalace a dodání odtrhových zkoušek dokladovaných protokolem oprávněné osoby	90 398,- Kč	109 381,58 Kč
Kotevní pozinkované U-profil (rektifikované)	57 876,- Kč	70 029,96 Kč
LED svítidla typ 100W - požadovaná intenzita osvětlení hřiště 400 luxů, s ochranou proti rozbití při nárazu míče (min.IK08), vlhkosti (IP64)	156 494,- Kč	189 357,74 Kč
Úchyty LED svítidel a kabeláže - vysokofrekvenčně integrované v membráně bez tepelných mostů/perforací	16 882,- Kč	20 427,22 Kč
Kabeláž k LED svítidlům v nehořlavém standardě, včetně dodání revizí	10 764,- Kč	13 024,44 Kč
Úchyty na kamery (po celém obvodu haly)	9 600,- Kč	11 616,- Kč
VZT jednotka k vytápění a nafukování přetlakových hal, výkon 7,5 kW, s průtokem vzduchu 24 000m3/hod, s plynovým hořákem Riello s tepelným výkonem 325 kW. Včetně zapojení plynové přípojky a dodání revizí na hořák a komín. Zajištění ochrany ventilačního systému až do -20 °C bez nutnosti umístění jednotky do technologického domečku. Ovládání haly na dálku prostřednictvím mobilní aplikace; obsahuje ovládání termostatu, informace o stavu tlaku v hale a membránách, hlášení poruchy systému, historie událostí.	1 545 200,- Kč	1 869 692,- Kč
Záložní jednotka - S integrovaným profesionálním diesel agregátem a ventilačním příslušenstvím s průtokem vzduchu 13 000 m3/hod a s objemem nádrže na naftu 16l, včetně systému automatického dotlakování haly v případě poklesu tlaku v hale, anebo silného větru. Dostupný statický tlak 300 Pa.	187 714,- Kč	227 133,94 Kč
Uzávěry výpustí - vysokofrekvenčně navařené v membráně a zapuštěné na úroveň membrány tak, aby nevyčnívaly nad membránu víc jak 8mm.	6 942,- Kč	8 399,82 Kč
Otočné dveře - s průměrem 200 cm a tříkřídlovými dveřmi. Osazené zámkovou vložkou.	106 860,- Kč	129 300,60 Kč
2křídlové dveře s propojovacím rukávem (200cm x 250 cm společně s propojovacím rukávem dlouhým 250 cm).	99 500,- Kč	120 395,- Kč
Havarijní dveře - s rozměrem 170cm x 160cm x 220 cm, osazené certifikovaným panikovým kováním. Dveře musí mít CE certifikát.	85 828,- Kč	103 851,88 Kč
Plášť haly - Včetně výrobních nákladů a lidské síly, dopravy, vykládky, instalace haly, zaměření geodetem a poskytnutí součinnosti projektantovi k PD, prověření bezchybné funkčnosti haly, předání veškeré technické dokumentace potřebné k provozu haly a včetně zaškolení jednoho pracovníka investora. Vzduchová vrstva mezi jednotlivými membránami: cca 40 cm. Tepelná membrána je odolná proti plísni, prachu a jiným nečistotám a teplotní odolnost membrány je: -40/+70 °C. Nemrznoucí potah materiálu (ochrana před sněhem). Obvodová membrána: 1 350 g/m2. Vnější membrána: 900 g/m2. Vnitřní membrána: 650 g/m2. Odolnost proti UV záření.	2 134 626,- Kč	2 582 897,46 Kč
Adiabatické chlazení	257 140,- Kč	311 139,40 Kč
Demontáž existující haly	42 900,- Kč	51 909,- Kč

SPOLU

4 808 724,- Kč

5 818 556,04 Kč

.....