

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

č. OM pro ÚT: **B430-014/001**

Název OM pro ÚT: **Knüpfersova 1455/4 a 1456/3, OV-Mar.Hory (ÚT)**

č. OM pro TUV: -

Název OM pro TUV: -

1. Místo předání

Pro ÚT v místě: v místnosti PK

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano / ~~ne~~

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ano / ~~ne~~

Pro TUV v místě: -

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano / ~~ne~~

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ano / ~~ne~~

*Odběratel prohlašuje, že má vyřešena všechna vlastnická práva u společných rozvodů v domě (objektu),
jestliže tepelné zařízení dodavatele nenavazuje přímo na tepelné zařízení (rozvody) odběratele.*

2. Parametry dodávané teplotnosné látky

Teplotnosná látka	ÚT	TUV	
Maximální teplota přívodu v otopném období:	90	-	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	-	-	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :	40	-	°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	0,2	-	MPa
Tlak v přív. větvi v místě napojení mimo otopné období:	0,2	-	MPa

Pro teplotu TUV platí rozmezí 45-60°C, není-li dohodnuto jinak. Tlak ve vrtané větvi je závislý na tlakové ztrátě potrubních rozvodů.

3. Měření

Dodávka tepla pro ÚT je měřena v místě: **v PK na Knüpfersova**

a měří objekty : **Knüpfersova 1455/4 a 1456/3**

Dodávka tepla pro TUV je měřena v místě: - **v PK na Knüpfersova**

a měří objekty : - **Knüpfersova 1455/4 a 1456/3**

Dodávka tepelné energie je měřena stanoveným měřidlem tepla.

Dodávka studené vody je měřena v místě: ano/~~ne~~ , měřícím zařízením je: **podružný vodoměr**

Ostrava dne **21-04-2022**

V Ostravě dne **17-03-2022**

.....
dodavatel

.....
odběratel