

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:  
**Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží,**  
**číslo projektu 542 553 0007**  
**ISPROFOND: 500 554 0002**

Číslo SO/PS / číslo  
 Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**10.**

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí technologických zařízení

Strany smlouvy o dílo **S/RVC/138/R/SoD/2019** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

- 1) Rozpis ocenění změn položek vč. zdůvodnění
- 2) Rekapitulace Změnových listů
- 3) Typový list svítidla

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v  
elektronické verzi  
Intranet ŘVC ČR)

2

Zhotovitel

3

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna byla způsobena dodatečnými požadavky investora formulovanými na předkolaudační prohlídce. Jedná se o návrh a doplnění ocelových konstrukcí zábradlí z důvodu zvýšení bezpečnosti v oblasti lávky, na břehové hraně nábřežní zdi a součinnost se spoluinvestorem. Doplnění nosných nerezových konstrukcí dodatečně instalovaných záchranných kruhů dle podmínky LLOYD CS 2 ks. Doplnění standardizovaného osvětlení na povodním konci mola se zvýšenou IP ochranou.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných                     | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--|---------------------------------|---|
| <b>0</b>   | <b>94 152,-</b>                 | <b>94 125,-</b>   |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | <b>0 dnů</b>                    | <b>0 dnů</b>  |

**Charakter změny**  
*(nehodící škrtněte)*

|              |              |              |          |              |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| <del>A</del> | <del>B</del> | <del>C</del> | <b>D</b> | <del>E</del> |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|

*Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E**

*(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0*

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**

- (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

- Změna byla přímo závislá na naplnění podmínek bezpečnosti požadovaném provozním režimu

b) nemění celkovou povahu zakázky

- Změna nemění povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

- Změna závazku nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna činí 0,43%

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

██████████  
██████████  
██████████

Datum

Podpis

Vyjádření: Změny obsažené v ZL nemají zásadní vliv na technické řešení. Bez připomínek AD.

Garant smlouvy objednatele

Jméno: ██████████

Datum

Podpis

Supervize

Jméno:

Datum

Podpis

Správce stavby

Jméno: ██████████

Datum

Podpis

Vyjádření: Změny obsažené v ZL nemají zásadní vliv na technické řešení. Navyšují uživatelskou bezpečnost přístaviště a reflektují provozní požadavky investora. Správce stavby s předloženým ZL souhlasí.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

### Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

|  |           |                             |                     |   |                     |              |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------|
| Smlouva:   |           | <b>S/RVC/138/R/SoD/2019</b> |                     |   | Ze dne:             | 31. 12. 2020 |
| Cena dle Smlouvy:<br>(bez DPH)   |           | <b>22 028 253,00 Kč</b>     |                     |   |                     |              |
| Aktuální cena vč. této ZBV č. 10<br>(Smlouva + $\Sigma$ ZBV)   |           | <b>26 443 012,25 Kč</b>     |                     |   |                     |              |
| Změna ceny celkem:<br>(A+B+C+D+E)  |           | Kč: <b>4 320 607,25</b>     |                     |   | %: <b>20,04</b>     |              |
| Změna celkem<br>dle odstavců:  | Odstavec: | A                           | B                   | C | D                   | E            |
|  | Kč:       |                             | <b>2 686 164,93</b> |   | <b>1 728 594,32</b> |              |
|  | %:        |                             | <b>12,19%</b>       |   | <b>7,85%</b>        |              |
| <b>Limity změny ceny:</b><br>A: Nemění cenu dodávky    B: max. 15%    C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)    D: max 50%<br>Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |           |                             |                     |   |                     |              |
| <b>ZBV č. 01</b>   |           |                             | <b>2 322 896,48</b> |   |                     |              |
| <b>ZBV č. 02</b>   |           |                             | <b>261 468,00</b>   |   |                     |              |
| <b>ZBV č. 03</b>   |           |                             | <b>59 800,00</b>    |   |                     |              |
| <b>ZBV č. 04</b>   |           |                             | <b>42 000,45</b>    |   |                     |              |
| <b>ZBV č. 05</b>   |           |                             |                     |   | <b>897 127,91</b>   |              |
| <b>ZBV č. 06</b>   |           |                             |                     |   | <b>446 641,73</b>   |              |
| <b>ZBV č. 07</b>   |           |                             |                     |   | <b>183 986,80</b>   |              |
| <b>ZBV č. 08</b>   |           |                             |                     |   | <b>0,-</b>          |              |
| <b>ZBV č. 09</b>   |           |                             |                     |   | <b>106 000,-</b>    |              |
| <b>ZBV č. 10</b>   |           |                             |                     |   | <b>94 152,-</b>     |              |

|   |       |                    |       |        |
|---|-------|--------------------|-------|--------|
| <b>Objednatel</b>   | jméno |                    | datum | Podpis |
| <b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>                  | jméno | ██████████         | datum | Podpis |
| <b>příkazce operace:</b>                                  | jméno |                    | datum | Podpis |
| <b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b> | jméno | ██████████         | datum | Podpis |
| <b>Statutární orgán – ředitel</b>                         | Jméno | Ing. Lubomír Fojtů | datum | Podpis |
| <b>Zhotovitel</b>   | jméno | ██████████         | datum | Podpis |

Číslo paré:

Stavba:

**Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží, číslo projektu 500 554 0002**

Objekt:

Hlava III - Stavební objekty, inženýrské objekty

Soupis:

PS 02 -Elektroobjekty, PS 01,SO 02



## Příloha Změnového Listu č.10

ZBV č. 10

Aktualizovaný rozpočet

| Položka | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|---------|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 1       |     | PC  | Lineární svítidlo 07 A , IK06, IP 67 včetně montáže  | ks | 1,000    |              |                   |
| 2       |     |     | Nerezové kříže nosné - záchranné kruhy   | ks | 2,000    |              |                   |
| 3       |     |     | Doplnění bezpečnostního zábradlí u nástupní lávky oboustranné                                  | ks | 2,000    |              |                   |
|         |     |     | <i>statický výpočet, výrobní dokumentace<br/>výroba a montáž<br/>povrchová úprava RAL 9007</i> |    |          |              |                   |
|         |     |     | <b>Doplnění zábradlí na nábřežní zdi dle požadavku PL, vč opětovné D+M 7,4 m MÚ Děčín</b>      | Ks | 1,000    |              |                   |
|         |     |     | <i>statický výpočet, výrobní dokumentace<br/>výroba a montáž<br/>povrchová úprava RAL 9007</i> |    |          |              |                   |

Rekapitulace dle ZBV 10

94 152,00

Zdůvodnění:

Lineární svítidlo 07 A - provozní požadavek investora

Nerezové kříže nosné - počet ks záchranných kruhů stanoven požadavkem LLOYD CS, doplnění konstrukčního upevnění dle provozního požadavku investora

Doplnění zábradlí lávka - důvodem bylo zajištění bezpečnosti při vstupu z nástupní podesty na nástupní lávku při všech předpokládaných výškových pozicích

Doplnění zábradlí na nábřežní zdi bylo vyvoláno vlastníkem tohoto objektu PL s.p.,jako bezpečnostní prvek po odstranění části původního zábradlí trubkového. Opětovná D+M zábradlí byla vyvolána dodatečným požadavkem spoluinvestora Města Děčín při realizaci nástupní plochy

# Rekapitulace Změnových listů

Stav ke dni: 23.03.2022

Akce:

Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží, číslo projektu 500 554 0002

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2  
 Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice  
 Správce stavby: SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha

## Rekapitulace ceny:

|                | Kč bez DPH    | DPH 21%      | Kč celkem     | % (reálná) | % (absolutní) |
|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| Smlouva:       | 22 028 253,00 | 4 625 933,13 | 26 654 186,13 | 100,00     | 100,00        |
| Aktuální cena: | 26 443 012,25 | 5 553 032,57 | 31 996 044,82 | 120,04     | 120,04        |

| Změna ceny  | Celkem: | 4 414 759,25 | 927 099,44 | 5 341 858,69 | 20,04 | 20,04 | Limit %                           |
|---|---------|--------------|------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------|
| <i>v zařídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek</i> | A       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0                                 |
|   | B       | 2 686 164,93 | 564 094,64 | 3 250 259,57 | 12,19 | 12,19 | 15                                |
|   | C       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 30<br>(50 pro pouze kladné změny) |
|   | D       | 1 728 594,32 | 363 004,81 | 2 091 599,13 | 7,85  | 7,85  |                                   |
|   | E       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  | nestanoven                        |

| ZBV č.: | Přístaviště Děčín | %  změny (abs hodnota) | Celkem A+B+C+D+E | Kč bez DPH, rozdíl v % k původní smluvní ceně |      |              |       |      |      |            |      |      |      |      |
|---------|-------------------|------------------------|------------------|---|------|--------------|-------|------|------|------------|------|------|------|------|
|         |                   |                        |                  | A   |      | B            |       | C    |      | D          |      | E    |      |      |
|         |                   |                        |                  | Kč  | %    | Kč           | %     | Kč   | %    | Kč         | %    | Kč   | %    |      |
| 01      | Děčín             | 10,55                  | 2 322 896,48     | 0,00  | 0,00 | 2 322 896,48 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02      | Děčín             | 1,19                   | 261 468,00       | 0,00  | 0,00 | 261 468,00   | 1,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03      | Děčín             | 0,27                   | 59 800,00        | 0,00  | 0,00 | 59 800,00    | 0,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04      | Děčín             | 0,19                   | 42 000,45        | 0,00  | 0,00 | 42 000,45    | 0,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05      | Děčín             | 4,07                   | 897 127,91       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 897 127,91 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06      | Děčín             | 2,03                   | 446 641,73       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 446 641,73 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07      | Děčín             | 0,84                   | 184 672,68       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 184 672,68 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08      | Děčín             | 0,00                   | 0,00             | 0,00  | 0,00 | 0,00         |       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09      | Děčín             | 0,48                   | 106 000,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10      | Děčín             | 0,43                   | 94 152,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 94 152,00  | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |                   |                        |                  |   | 0,00 |              | 0,00  |      | 0,00 |            | 0,00 |      |      | 0,00 |
|         |                   |                        |                  |   | 0,00 |              | 0,00  |      | 0,00 |            | 0,00 |      |      | 0,00 |
|         |                   | 20,04                  |                  |   | 0,00 |              | 0,00  |      | 0,00 |            | 0,00 |      |      | 0,00 |

| Průběžná změna smluvní ceny | Průběžný rozdíl ceny | Průběžná změna v % |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Kč                          | Kč                   | %                  |
| 24 351 149,48               | 2 322 896,48         | 10,55              |
| 24 612 617,48               | 261 468,00           | 1,19               |
| 24 672 417,48               | 59 800,00            | 0,27               |
| 24 714 417,93               | 42 000,45            | 0,19               |
| 25 611 545,84               | 897 127,91           | 4,07               |
| 26 058 187,57               | 446 641,73           | 2,03               |
| 26 242 860,25               | 184 672,68           | 0,84               |
| 26 242 860,25               | 0,00                 | 0,00               |
| 26 348 860,25               | 106 000,00           | 0,48               |
| 26 443 012,25               | 94 152,00            | 0,43               |
|                             |                      | 0,00               |
|                             |                      | 0,00               |
|                             |                      | 0,00               |

## Označení svítidla: 07 A

### Popis svítidla: lineární svítidlo pro osvětlení info panelu


#### Mechanické parametry:

Typ instalace: vestavná / přisazená  
 Materiál tělesa svítidla: eloxovaná extrudovaná hliníková slitina  
 Materiál difuzor: tvrzené sklo  
 Typ difuzoru: -  
 Rozměry: viz. obr, 1,64kg  
 Barva: šedá, černý protiskluzový štít  
 Umístění: info panel na mole, nutno naklopit k panelu



#### Elektrotechnické parametry:

Vstupní napětí: 230V/ 50Hz  
 Izolační třída: III  
 Stupeň krytí: IP67  
 Další označení: IK06  
 Celkový příkon: W  
 Elektronický předřadník: ano  
 DIM: ne



#### Světelně-technické parametry:

Křivka svítivosti: 12°x40°  
 Zdroj: 15LED 60mm  
 Světelný tok: 2087lm  
 Teplota chromatičnosti: 3000K  
 Životnost: 80% po 50000h

### W - 12°x40°

| H (m) | Ø (m) | Lux max (3000K) |      | Ø (m) | 18W | 25W |  |
|-------|-------|-----------------|------|-------|-----|-----|--|
|       |       | Ø (m)           | 18W  |       |     |     |  |
| 1,00  | 0,31  | 0,76            | 5913 | 8278  |     |     |  |
| 2,00  | 0,61  | 1,52            | 1478 | 2069  |     |     |  |
| 3,00  | 0,92  | 2,27            | 657  | 920   |     |     |  |
| 4,00  | 1,23  | 3,03            | 370  | 517   |     |     |  |
| 5,00  | 1,53  | 3,79            | 237  | 331   |     |     |  |