

Objednávka č: 046/2022	Datum: 20. 4. 2022
Dodavatel: Li-Vi Praha spol. s.r.o. Jana Želivského 8 130 00 Praha 3 IČO: 41189027 DIČ: CZ41189027	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 180 49 Praha 9 IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 Zastoupená na základě plné moci Základní školou Litvínovská 600 Litvínovská 600 190 00 Praha 9 IČO: 61387568 DIČ: CZ61387568

Datum vystavení: **20.4.2022**

Termín dodání: 14 dní

Na základě Vaší nabídky ze dne **11. 4. 2022** u Vás objednááme podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Servis vzduchotechniky větrání školní kuchyně a jídelny v celkové ceně:


115. 790,- Kč,- Kč bez DPH

Fakturace proběhne po úspěšném předání dodávky objednateli na základě řádně vystavené faktury se 14 denní lhůtou splatnosti.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ni uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti v případě, že dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv, pokud objednávka zakládá povinnost zveřejnění.



**Nabídka servisu vzduchotechniky větrání školní kuchyně a jídelny****místo: objekt kuchyně a jídelny, ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 – Prosek**

Dobrý den paní Kendová,

v měsíci březnu 2022 byla provedena prohlídka vzduchotechnického zařízení větrání školní kuchyně a jídelny ZŠ Litvínovská 600, Praha 9.

Při prohlídce byly zjištěny drobné místní závady na původních potrubních rozvodech vzduchotechniky ve strojovně vzduchotechniky a na chodbě. Jedná se o poškození tepelných izolací, kdy na některých místech došlo k uvolnění a oddělení od podkladní vrstvy.

Na základě předběžné prohlídky doporučujeme revizi stávajících rozvodů potrubí vzduchotechniky ve strojovně, suterénu, kuchyni a jídelně, a opravu poškozených míst izolace.

Dále na základě pozitivních zkušeností z jiných objektů doporučujeme doplnit modernizovaný rozvaděč regulace vzduchotechniky o možnost dálkového dohledu a ovládání regulace přes webové rozhraní. Jedná se o doplnění komunikačního modulu do regulace, pro možnost jeho napojení na internetovou síť školy, které umožní sledovat technické a provozní parametry zařízení, a mít možnost v případě mimořádných událostí zasahovat do chodu zařízení na dálku. Případné přivedení internetové linky a přidělení IP adresy by zajistila škola.

Cenová nabídka nabízených úprav:

pozice:	název:	množství:	jednotka:	j.cena:	c.celkem:
1	Materiál: prohlídka a opravy stávajících rozvodů VZT s tepelnou samolepící izolací tl. 25mm s Al polepem (odhad ploch)	47	m ²	970	45590
2	Práce: opravy tepelných izolací	48	hod	650	31200
3	Materiál: doplnění komunikačního modulu do Jesy pro AR web, SW aktualizace, šéfmontáž Jesy	1	ks	16500	16500
4	Práce: doplnění komunikačního modulu, naprogramování, šéfmontáž Jesy	14	hod	1500	21000
5	doprava	120	km	12,50	1500
	Celkem servis vzduchotechniky:				115.790,- Kč

Cena za servisu: 115.790,- Kč (cena uvedena bez DPH)

Práce mohou být provedeny cca 1 měsíc po odsouhlasení, doba trvání prací je cca 4 dny.

