

Seznam odběrných míst ke smlouvě VVKV číslo 657

| číslo obce Vlastník *) (V:)odvodu (K:)analizace | číslo odběru (V)odné (S)točné Počet osob | katastr adresa odběrného místa | čís. parcely odb.místa | materiál přípojky vodovodní přípojka kanalizační přípojka | profil přípojky | čís. parcely místa připojení na řád vodovodní kanalizační | kvalita vody | | limity (do) | |
|--|---|--|---------------------------|--|--------------------|--|--|--|-------------|--|
| | | | | | | | vápník mg/l hořčík mg/l dušičnany mg/l | Q _h l/s Q _h m ³ /hod Q _{max} l/s a časové omezení | | |
| 33302 . V:1 *) K:1 *) | 3120133 V+S | Bludovice Havířov - Podlesí, Elišky Krásnohorské 1306/29 | 110 110 | PE polyetylén | 50 mm | 113/2 112 | 9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0 | 0,20 0,72 - | | |
| 33302 . K:1 *) | 3820054 S | Bludovice Havířov - Podlesí, Elišky Krásnohorské 1306/29 | 110 | | | | | - - - | | |
| 33304 . V:1 *) K:1 *) | 3200021 V+S | Prostřední Suchá Havířov - Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 635/50 | 1320/1 1320/1 | PE polyetylén kamenina | 80 mm 200 mm | 1315/2 1308/4 | 9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0 | 0,20 0,72 - | | |
| 33304 . K:1 *) | 3820050 S | Prostřední Suchá Havířov - Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 635/50 | 1320/1 | | | | | - - - | | |
| | | | | | | | | | | |

*) Přehled vlastníků (V)odvodu a (K)analizace

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace je proveden dle Přílohy č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění jako součet redukováných ploch v m² krát dlouhodobý srážkový normál. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročních srážek v dané oblasti za 30ti letí, v současné době za období let 1991-2020. Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav v Ostravě.

1. Číslo odběru:3820054

Lokalita: 33-Havířov, Václavovice, Albrechtice, Doubrava, Stonava, H.
Bludovice, H. Suchá, Těrlicko

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7829 m

| Výpočet redukováných ploch | m ² | * koef. | = | m ² |
|--|----------------|----------|---|------------------------------------|
| A)těžce propustné zpevněné plochy, střechy | | | | |
| s nepropust.horní vrstvou, zámkové dlažby | 702 | * 0,9000 | = | 632 |
| | | | | ----- |
| Součet redukováných ploch: | | | | 632 m ² |
| * Dlouhodobý srážkový normál / četnost fakturace za rok: | | | | * 0,7829 / 4 |
| | | | | tj. 123 m ³ /čtvrtletně |
| | | | | Celkem: 492 m ³ /ročně |

2. Číslo odběru:3820050

Lokalita: 33-Havířov, Václavovice, Albrechtice, Doubrava, Stonava, H.
Bludovice, H. Suchá, Těrlicko

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7829 m

| Výpočet redukováných ploch | m ² | * koef. | = | m ² |
|--|----------------|----------|---|------------------------------------|
| A)těžce propustné zpevněné plochy, střechy | | | | |
| s nepropust.horní vrstvou, zámkové dlažby | 2282 | * 0,9000 | = | 2054 |
| F)plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, | | | | |
| např.sady, zahrady, zatravněvací tvárnice | 12130 | * 0,0500 | = | 607 |
| | | | | ----- |
| Součet redukováných ploch: | | | | 2661 m ² |
| * Dlouhodobý srážkový normál / četnost fakturace za rok: | | | | * 0,7829 / 4 |
| | | | | tj. 520 m ³ /čtvrtletně |
| | | | | Celkem: 2080 m ³ /ročně |

.....
Razítko a podpis