

## **Příloha č. 2. Zadání – specifikace rozsahu díla – stavby.**

### **Výdejna obědů s přílehlou jídelnou, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Na Sádkách č.p. 702/7, České Budějovice.**

#### **Stávající stav:**

- jedná se o výdejnu obědů s přílehlou částí jídelny sloužící pro stravování zaměstnanců. Výdejna obědů včetně jídelny je více jak 30 let v provozu ve stávajícím provedení a je potřeba její rekonstrukce na současný provozní standart.

#### **Předpokládaný rozsah rekonstrukce :**

##### **Demontáže**

- Stávající gastro vybavení a jeho uskladnění
- Elektrozařízení silnoproudá (svítidla, kompletační prvky)
- Slaboproudá zařízení (objednávkový systém VIS, EZS ústředna, rozhlas po drátě)
- Litinové radiátory

##### **Bourací práce**

- Podlahy jídelny v rozsahu nášlapných vrstev, lokálně dle stavu i podkladní vrstvy
- Podlahy výdeje jídel v rozsahu nášlapných + podkladních vrstev
- Obklady stěn
- Dekorační parapetní zákryt radiátorů na obvodové stěně
- Stropní podhledové konstrukce
- Omítky stěn (do úrovně nové podhledové konstrukce)

##### **Nový stav**

- ARCH.STAV
  - Oprava podkladních vrstev podlahy v jídelně, podlahová krytina PVC
  - Nová spádovaná podlahová konstrukce ve výdeji jídel se středovým vtokem, keramická dlažba protiskluzná
  - Nové sádrové omítky stěn, výdej jídel opatřen lokálně keramickým obkladem
  - Nové dveře mezi výdejem jídel a jídelnou včetně zárubně
  - Nová prokládací okna výdeje jídel a příjmu špinavého nádobí
  - Dekorační obklad stěny výdeje jídel včetně repase pultíků pro tácy a výdejních nerezových ploch
  - Garniže s vertikálními žaluziemi
  - Rastrový zavěšený dekorační podhled s akustickými vlastnostmi v jídelně včetně protipožární ochrany ocelových nosníků
  - Rastrový zavěšený podhled ve výdeji jídel včetně protipožární ochrany ocelových nosníků
  - Optická zástěna umyvadla v jídelně
  - Dekorační zákryt radiátorů v jídelně
- GASTRO
  - Zpětné osazení stávajícího gastro vybavení na pozice včetně připojení do napojovacích míst

- ZTI
  - Kompletní výměna stávajících instalací (SV, TV, kanalizace), z části i v úrovni 1.PP
  - Nové rozvody k napojovacím bodům dle návrhu gastro (pro budoucí obměnu gastro vybavení)
  - Odkanalizování podlahového vtoku výdeje jídel
  - Výměna umyvadla včetně baterie v jídelně, výměna umyvadla ve výdeji jídel za kombinované umyvadlo / výlevka s bezdotykovým ovládním včetně baterie
  
- EI silnoproud
  - Napojení nového podružného rozvaděče z objektové NN rozvodny
  - Nový podružný rozvaděč pro gastro provoz a jídelnu
  - Kompletní systém umělého osvětlení (LED, do rastrových podhledů)
  - Kompletní rozvody zásuvkových rozvodů
  - Kompletní rozvody silového napájení k připojovacím místům (gastro vybavení)
  
- EI slaboproud
  - Rozvody rezervačního systému VIS včetně umístění ústředny, oživení systému
  - Rozvody EZS včetně umístění ústředny, oživení systému
  
- VZT
  - Osazení systému nuceného odvodu par ve výdeji jídel (aku zakryty s nuceným odtahem vzduchu na východní fasádu, přísávání vzduchu z prostor objektové chodby stěnovými nebo dveřními žaluziemi )
  
- MaR
  - Jednoduchý autonomní systém časového řízení chodu odtahových ventilátorů
  
- UT
  - Nové radiátory (standard Radik) včetně termostatických hlavic
  - Zasekání stávajících ocelových rozvodů do stěn (výměna ocelových rozvodů za CU)