

Ke S M L O U V Ě
o zajištění a provedení záručních servisních prohlídek a údržby slaboproudých systémů
číslo: D-008-2022

Specifikace SS – požární bezpečnostních zařízení

1) Elektronická požární signalizace (EPS)

- 1x ročně zkouška provozuschopnosti systému,
- 2x ročně zkouška činnosti požárních hlásičů,

ČINNOST
Kontrola provozní knihy EPS, rozbor poruch za uplynulé období
Funkční zkouška všech hlásičů požáru
Vizuální kontrola ostatních částí systému
Kontrola reakce ústředny na všechny povolené vzruchy
Test přenosu požárních poplachů a techn. poruch na místa určení
Kontrola programového nastavení ústředny
Zátěžové zkoušky všech instalovaných akumulátorů
Údržba všech komponentů zařízení od běžných znečištění
Zápis do provozní knihy
Vystavení zakázkového listu
Vyhotovení revizní zprávy

2) Evakuační rozhlas (ER)

- 2x ročně zkouška provozuschopnosti systému

ČINNOST
akustické přezkoušení reproduktorů
kontrola napájecího zdroje včetně záložního
kontrola zesilovačů
zápis do provozní knihy
vystavení zakázkového listu
vyhotovení dokladu o kontrole provozuschopnosti ERO