

SPŠ, Nábřeží kpt. Nálepkovy čp. 362/III, Klatovy


PLOCHA							neodkanaliz.	
		0,9	0,4	0,05				
st. p. č. 1457/1	700	679				21	bydlení *)	
st. p. č. 1457/2	116	116						
st. p. č. 1457/3	674	368	6			300	veřejný prostor	
st. p. č. 2599	670	670						
st. p. č. 2911	72	72						
st. p. č. 4137	705	705						
p. p. č. 2025/3	1046	699	75		272			
p. p. č. 2025/21	173	20				153	veřejný prostor	
p. p. č. 2025/22	194	134			60			
p. p. č. 2025/23	373					373	neodkanalizováno	
p. p. č. 4088	590	135			455			
CELKEM	5313	3598	81		787	847		

*) - p. p. č. st. 1457/1 - v objektu je byt o ploše 84 m² - sleva na byt 3 % ze zast. plochy 700 m² činí 21 m²

Druh plochy		Plocha (m ²)	Odtokový součinitel	Reduk. plocha (m ²)	Srážkový normál m ³ /m ² .rok	Množství srážkových vod (m ³ /rok)
A	Zastavěné plochy	2 660	0,9	2 394,0		
	Těžce propustné zpevněné plochy	938	0,9	844,2		
	Lehce propustné zpevněné plochy	81	0,4	32,4		
B	Plochy kryté vegetací	787	0,05	39,4		
CELKEM		4 466		3 310,0	0,6254	2070,04273

Zpracováno dle místního šetření dne 4.5.2022

Klatovy 5.5.2022
Zpracoval : Ing. Zdeňka Zachardová





KL47005 J. J. 2022

