

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0221/22 - Harmonogram prací

BVK - Brno, Pisárky - objekt P

Zařízení	Typ zařízení	Popis činnosti	Počet
2.4	CLINT	Kontrola a údržba zroje chladu CLINT pro m.č. 118, 213-220, 227-236 vč. čištění	2
	CLINT	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	2
2.4	CLINT	Chemické čištění kondenzátoru zroje chladu	2
2.5	CLINT	Kontrola rozvodů chladné vody odvzdušnění, kontrola nemrznoucí směsí	1
2.6	CLINT	Kontrola a údržba FCU jednotek, chemické čištění, proplach odvodu kondenzátu	19
MTZ	Sincclair	Chladicí jednotka Sincclair Systém SDV 4	1
	Sincclair	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
MTZ	Sincclair	Chemické čištění kondenzátoru Sincclair SDV 4	1
MTZ	Fujitsu	Vnitřní jednotka systému Sincclair SDV 4, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	6
VS	Fujitsu	Chladicí jednotka Daikin Oqh	1
VS, sekretariát	Fujitsu	Vnitřní jednotka systému Daikin Oqh, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
VS	Fujitsu	Chladicí jednotka Split Fujitsu	2
Zasedací místnost, sever	Fujitsu	Vnitřní jednotka systému Split Fujitsu, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
VS	Fujitsu	Chemické čištění kondenzátoru chladících jednotek Fujitsu	3
Garáže, šatny	Duplex	VZT jednotka Atrea Duplex 8000 - kontrola, čištění, nastavení	3
	Duplex	Čištění komor VZT jednotky vč. výměny filtrů	3
	Duplex	Kontrola a nastavení systému MaR	3
Šatny	Daikin	Kondenzátní jednotka Daikin Oqh 22,4kW pro VZT	1
Šatny	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Daikin	1
Šatny	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
Šatny	Daikin	Čištění výparníku ve VZT - freonový chladiv s oblokem	1
Štábl	Elektrodesign	Jednotka RME 800/200	1
		Celkové a nakladky na dopravu	1

BVK - Brno, Pisárky - objekt B

Zařízení	Typ zařízení	Popis činnosti	Počet
Jídelna	Daikin	Ventilní chladicí jednotka Daikin 11,2/10,4 kW	2
Jídelna	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Daikin	2
Jídelna	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	2
Jídelna	Daikin	Vnitřní jednotka systému Split Daikin , dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
Výdejna stravy	LG	Ventilní chladicí jednotka LG USUW096C3A0	1
Výdejna stravy	LG	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky LG	1
Výdejna stravy	LG	Vnitřní jednotka systému Split LG, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
B	GEA	Vzduchotechnická jednotka GEA v sestavě: přírodní jednotka, odvodní jednotka, výměňky tepla a chladič	1
B	GEA	Čištění komur VZT jednotky, výměníků a výměna filtrů	1
B	GEA	Kontrola elektroinstalace a provozních stavů	1
B	GEA	Rídící systém MaR, rozvaděč GEA Matrix 4700 - Kontrola a nastavení parametrů	1
Zasedací místnost	Daikin	Ventilní jednotka Daikin RXS	1
Zasedací místnost	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Daikin	1
Zasedací místnost	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
Zasedací místnost	Daikin	Vnitřní jednotka stropní Daikin, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
Kanceláře	Daikin	Ventilní chladicí jednotka systému VRV Daikin VRV IV S-series RXY5Q	1
Kanceláře	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Daikin	1
Kanceláře	Daikin	Kontrola elektroinstalace a provozních stavů	1
Kanceláře	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
Kanceláře	Daikin	Vnitřní chladicí jednotka systému VRV Daikin, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	6
Místnost 2.08	McQuay	Ventilní chladicí jednotka McQuay M5LCY15FR - Kontrola, čištění	1
Místnost 2.08	McQuay	Vnitřní chladicí jednotka nastěnná McQuay - dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Serverovna	Toshiba	Ventilní chladicí jednotka Toshiba RASZ	1
Serverovna	Toshiba	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Toshiba	1
Serverovna	Toshiba	Vnitřní chladicí jednotka systému Split Toshiba, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Serverovna	Toshiba	Ventilní chladicí jednotka Toshiba	1
Serverovna	Toshiba	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Toshiba	1
Serverovna	Toshiba	Vnitřní chladicí jednotka systému Split Toshiba, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
BA	GEA	Zdroj chladič GEA GLAC - kontrola a revize	1
BA	GEA	Chemické čištění kondenzátoru zdroje chladiče GEA	1
BA	GEA	Kontrola elektroinstalace a provozních stavů	1
BA	GEA	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
		Geslovné a naklady na dopravu	1

BVK - Brno, Pisárky - objekt C

Zařízení	Typ zařízení	Popis činnosti	Počet
Vedoucí VHR	Sindair	Sindair MC 15A - mobilní klimatizace - prohlídka, dezinfekce výparníku a čištění filtrů	1
Místnost 3.10	Sindair	Sindair MC 14A - mobilní klimatizace - prohlídka, dezinfekce výparníku a čištění filtrů	1
Vedoucí rozvoje	REDDY	Reddy 12C - mobilní klimatizace - prohlídka, dezinfekce výparníku a čištění filtrů	1
Technické zázemí	Carrier	Venkovní chladicí jednotka Split Carrier 38GLO18G	1
	Carrier	Vnitřní chladicí jednotka, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Zasedací místnost	Carrier	Venkovní chladicí jednotka DuoSplit Carrier 38GL2M48G Ochl 13,0KW	1
	Carrier	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Carrier	1
	Carrier	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
	Carrier	Vnitřní chladicí jednotka Ochl 13,1KW, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
Elektromechanika	Carrier	Venkovní chladicí jednotka Split Carrier 40CM1239BC012	1
	Carrier	Vnitřní chladicí jednotka, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Technik ochrany vody	Carrier	Venkovní chladicí jednotka Split Carrier 40CM1239BC012	1
	Carrier	Vnitřní chladicí jednotka, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Dispečerský sál	Carrier	Venkovní chladicí jednotka Split Carrier 38LQO24DS-1	1
Dispečerský sál	Carrier	Vnitřní chladicí jednotka, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Dispečerský sál	Carrier	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Carrier	1
Dispečerský sál	Carrier	Venkovní chladicí jednotka Split Carrier 38LQO24DS-1	1
Dispečerský sál	Carrier	Vnitřní chladicí jednotka, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Dispečerský sál	Carrier	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Carrier	1
		Cestovné a náklady na dopravu	1

BVK - Brno, Pisárky - objekt D a vjezdová vrátnice

Zařízení	Typ zařízení	Popis činnosti	Počet
Správa budov	Sincalair	Sincalair MC 14A - mobilní klimatizace - prohlička, dezinfekce výparníku a čištění filtrů	1
Místnost 3.10	Sincalair	Sincalair MC 14A - mobilní klimatizace - prohlička, dezinfekce výparníku a čištění filtrů	1
Vjezdová vrátnice	LG	Ventilovní chladicí jednotka USUW12GJ2FO	1
Vjezdová vrátnice	LG	Chemické čištění kondenzátovou chladicí jednotky LG	1
Vjezdová vrátnice	LG	Vnitřní jednotka systému Split LG, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
		Cestovné a náklady na dopravu	1

BVK - Brno, Pisárky - objekt A

Zařízení	Typ zařízení	Popis činnosti	Počet
Kanceláře	GEA	Vzduchotechnická jednotka GEA CAIRPlus přívod/odvod	1
	GEA	Kontrola všech el. prvků a provozních stavů	1
	GEA	Čištění komor VZT jednotky a všech vnitřních částí	1
	GEA	Kontrola a nastavení systému MaR	1
Kanceláře	Daikin	Ventilovní kondenzační jednotka DAIKIN - ERQ (zdroj chladu pro zař. č. 1)	1
	Daikin	Kontrola a chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Daikin	1
	Daikin	Kontrola elektronisálace a provozních stavů	1
	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
M24.2	Elektrodesign	Potrubi diagonální ventilátor - Čištění a kontrola elektronisálace a provozních stavů	1
M24.2	Elektrodesign	Potrubi diagonální ventilátor - Čištění a kontrola elektronisálace a provozních stavů	3
M24.2	Elektrodesign	Potrubi radiální ventilátor kovový - čišění a kontrola elektronisálace a provozních stavů	2
Kanceláře	Daikin	Ventilovní kondenzační jednotka DAIKIN systém VRV - RXYQ10T7Y1B	1
Kanceláře	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Daikin	1
Kanceláře	Daikin	Kontrola elektronisálace a provozních stavů	1
Kanceláře	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
Kanceláře	Daikin	Vnitřní jednotka DAIKIN- FXAQ50P. Odnom=5,8kW, Qnom= 6,3kW, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Kanceláře	Daikin	Vnitřní jednotka DAIKIN- FXAQ50P. Odnom=5,8kW, Qnom= 6,3kW, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
Kanceláře	Daikin	Vnitřní jednotka DAIKIN- FXAQ50P. Odnom=5,8kW, Qnom= 6,3kW, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	3
Kanceláře	Daikin	Vnitřní jednotka DAIKIN- FXAQ50P. Odnom=5,8kW, Qnom= 6,3kW, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	5
Výměňková stanice	Elektrodesign	Potrubi radiální ventilátor kovový ELEKTRODESIGN - Čištění a kontrola elektronisálace a provozních stavů	1
Větrání strojovny	Elektrodesign	Sítňná ventilátorová jednotka ELEKTRODESIGN - Čištění a kontrola elektronisálace a provozních stavů	1
		Cestovné a náklady na dopravu	1

BVK - Brno, Pisárky - Objekt A1

Zařízení	Typ zařízení	Popis činnosti	Počet
Chlazení A1 - systém A	Daikin	Venkovní kondenzační jednotka DAIKIN - RXYQ12T7Y1B	1
	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Daikin	1
	Daikin	Kontrola elektroninstalace a provozních saavů	1
	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
Chlazení A1 - systém B	Daikin	Venkovní kondenzační jednotka DAIKIN - RXYQ12T7Y1B	1
	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Daikin	1
	Daikin	Kontrola elektroninstalace a provozních saavů	1
	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
Chlazení A1 - systém C	Daikin	Venkovní kondenzační jednotka DAIKIN - RXYQ12T7Y1B	1
	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Daikin	1
	Daikin	Kontrola elektroninstalace a provozních saavů	1
	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
Chlazení A1 - systém D	Daikin	Venkovní kondenzační jednotka DAIKIN - RXYQ12T7Y1B	1
	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru chladicí jednotky Daikin	1
	Daikin	Kontrola elektroninstalace a provozních saavů	1
	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
9.07d	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka DAIKIN - FXAQ5EP - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
9.08a	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
9.08b	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	3
9.08c	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	4
9.08d	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
9.09a	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	7
9.09b	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	3
9.09c	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	5
9.09d	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	6
9.10b	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	5
9.10d	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	4
9.11a	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	4
9.11b	Daikin	Vnitřní klimatizační jednotka systému DAIKIN - Kontrola, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Větrání haly 6	GEA	Vzduchotechnická jednotka GEA CAIRplus 220, přívod/odvod - Kontrola a revize zařízení	1
	GEA	Čištění všech vnitřních částí, komor a výměna filtrů	1
	GEA	Kontrola elektroninstalace a provozních saavů	1
	GEA	Kontrola a nastavení všech periferií systému MaR	1

Chlazení VZT	Daikin	Kontrola a údržba zdroje chladu - Daikin pro VZT zař. 6	1
	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru zdroje chladu	1
	Daikin	Kontrola elektroninstalace a provozních sítí	1
	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
Větrání kancelář 7	GEA	Vzduchotechnická jednotka GEA CAIRplus 220 přívod/odvod - Kontrola a revize zařízení	1
	GEA	Čištění všech vnitřních částí, komor a výměna filtrů.	1
	GEA	Kontrola elektroninstalace a provozních sítí	1
	GEA	Kontrola a nastavení všech periferií systému MaR	1
Chlazení VZT	Daikin	Kontrola a údržba zdroje chladu Daikin pro VZT zař. 7	1
	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru zdroje chladu	1
	Daikin	Kontrola elektroninstalace a provozních sítí	1
	Daikin	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády a EP	1
Server	Daikin	Ventilní klimatizační jednotka SPLIT Daikin	2
	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	2
Server	Daikin	Vnitřní jednotka systému SPLIT Daikin, podstropní, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
Server	Daikin	Ventilní klimatizační jednotka SPLIT Daikin	2
	Daikin	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	2
Server	Daikin	Vnitřní jednotka systému SPLIT Daikin, podstropní, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
		Cestovné a náklady na dopravu	1

BVK - ČOV Brno - Modřice

Zařízení	Typ zařízení	Popis činnosti	Počet
Laboratoře 2.NP	CAOT	Kontrola a údržba VZT jednotky CAOT vč. frekvenčních měničů	1
Laboratoře 2.NP	CAOT	Kontrola a údržba uzlu topné vody, mrazových a čidel	1
Laboratoře 2.NP	CAOT	Kontrola a údržba uzlu chladné vody, mrazových a čidel	1
Laboratoře 2.NP	CAOT	Kontrola elektroinstalace a provozních sítav	1
Laboratoře 2.NP	CAOT	Výměna sady VZT filtrů (přívod+odtah) vč. čištění komor VZT jednotky	1
Laboratoře 2.NP	CAOT	Kontrola a nastavení systému MaR	1
Laboratoře 2.NP	CLINT	Kontrola a údržba jednotky FanCoil	14
Laboratoře 1.NP	CADT	Kontrola a údržba VZT jednotky CAOT vč. frekvenčních měničů	1
Laboratoře 1.NP	CADT	Kontrola a údržba uzlu topné vody, mrazových a čidel	1
Laboratoře 1.NP	CADT	Kontrola a údržba uzlu chladné vody, mrazových a čidel	1
Laboratoře 1.NP	CADT	Kontrola elektroinstalace a provozních sítav	1
Laboratoře 1.NP	CADT	Výměna sady VZT filtrů (přívod+odtah) vč. čištění komor VZT jednotky	1
Laboratoře 1.NP	CADT	Kontrola a údržba jednotky FanCoil	9
Laborator mikrobiologie 1.NP	Remak	Kontrola a údržba VZT jednotky REMAK FP 2.7 vč. frekvenčních měničů	1
Laborator mikrobiologie 1.NP	Fujitsu	Kontrola přímého chlazení Fujitsu pro VZT	1
Laborator mikrobiologie 1.NP	Fujitsu	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády 3 EP	1
Laborator mikrobiologie 1.NP	Remak	Kontrola a údržba el. ohřevu, tepelných ochran čidel	1
Laborator mikrobiologie 1.NP	Remak	Kontrola elektroinstalace a provozních sítav	1
Laborator mikrobiologie 1.NP	Remak	Výměna sady VZT filtrů (přívod+odtah) vč. čištění komor VZT jednotky	1
Laborator mikrobiologie 1.NP	Remak	Kontrola a nastavení systému MaR	1
Laborator mikrobiologie 1.NP	Fujitsu	Kontrola a údržba jednotky FanCoil	2
Laborator mikrobiologie 1.NP	Fujitsu	Kontrola provozuschopnosti požárních klapek a uzavěráčů	2
Provoz ČOV 1. NP	CLINT	Kontrola a údržba jednotky FanCoil	8
Provoz ČOV 2. NP	CLINT	Kontrola a údržba jednotky FanCoil	7
Jídelna 1. NP	CAOT	Kontrola a údržba VZT jednotky CAOT vč. frekvenčních měničů	1
Jídelna 1. NP	CADT	Kontrola a údržba potrubního chladicí VZT vč. Chem. Čištění	1
Jídelna 1. NP	CADT	Kontrola a údržba uzlu topné vody, mrazových a čidel	1
Jídelna 1. NP	CADT	Kontrola a údržba uzlu chladné vody, mrazových a čidel	1
Jídelna 1. NP	CADT	Kontrola elektroinstalace a provozních sítav	1
Jídelna 1. NP	CADT	Výměna sady VZT filtrů (přívod+odtah) vč. čištění komor VZT jednotky	1
Jídelna 1. NP	CADT	Kontrola a nastavení systému MaR	1
Jídelna 1. NP	CLINT	Kontrola a údržba jednotky FanCoil	1
Strojovna 1. PP	CLINT	Kontrola a údržba zdroje chladu CLINT	2
Strojovna 1. PP	CLINT	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení vlády 3 EP	2
Strojovna 1. PP	CLINT	Kontrola, údržba a zazimování zdroje chladu CLINT	2

Strojovna 1 PP	CLINT	Kontrola funkce akumulární nádrhy a oběhových čerpadel	1
Strojovna 1 PP	CLINT	Kontrola a údržba odděleného kondenzátoru	2
Strojovna 1 PP	CLINT	Chemické čištění odděleného kondenzátoru	2
Strojovna 1 PP	CLINT	Kontrola a nastavení systému M&R	1
Dispečink-serverovna	Panasonic	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT Panasonic	1
Dispečink-serverovna	Panasonic	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Dispečink-serverovna	Panasonic	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Dispečink	LG	Venkovní klimatizační jednotka MULTISPLIT LG	2
Dispečink	LG	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	2
Dispečink	LG	Vnitřní jednotka systému MULTISPLIT LG, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	8
Dispečink	LG	Revize umku chladiva - kontroly těsnosti systému chladícího okruhu dle Nařízení vlády a EP	2
Rozvodna TS 1.1-rozvaděče RH+RC	Sincclair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Rozvodna TS 1.1-rozvaděče RH+RC	Sincclair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Rozvodna TS 1.1-rozvaděče RH+RC	Sincclair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Rozvodna TS 1.1-rozvaděče ED+RM	Sincclair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	2
Rozvodna TS 1.1-rozvaděče ED+RM	Sincclair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	2
Rozvodna TS 1.1-rozvaděče ED+RM	Sincclair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
Rozvodna TS 1.2-rozvaděče RH+RC	Sincclair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Rozvodna TS 1.2-rozvaděče RH+RC	Sincclair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Rozvodna TS 1.2-rozvaděče RH+RC	Sincclair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Rozvodna TS 1.3-rozvaděče RHHM+RC	Sincclair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Rozvodna TS 1.3-rozvaděče RHHM+RC	Sincclair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	2
Rozvodna TS 1.3-rozvaděče RHHM+RC	Sincclair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
Číslovarna-rozvodna	Sincclair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Číslovarna-rozvodna	Sincclair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Číslovarna-rozvodna	Sincclair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
ČS uz.vody-rozvodna	Sincclair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
ČS uz.vody-rozvodna	Sincclair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
ČS uz.vody-rozvodna	Sincclair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
ČS (om.kanalizace,sklad č.1 -šatna	Sincclair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
ČS (om.kanalizace,sklad č.1 -šatna	Sincclair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
ČS (om.kanalizace,sklad č.1 -šatna	Sincclair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Mezičerpací stanice	Sincclair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	2
Mezičerpací stanice	Sincclair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	2
Mezičerpací stanice	Sincclair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
Velín sušárny kalu	Sincclair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Velín sušárny kalu	Sincclair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Velín sušárny kalu	Sincclair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1

Správni budova-server	Panasonic	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT Panasonic	1
Správni budova-server	Panasonic	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Správni budova-server	Panasonic	Vnitřní jednotka systému SPLIT Panasonic, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Aktivace č.3 a č.4 - analyzátoři	MOB - Trotec	Kontrola a údržba mobilní klimatizace	1
Aktivace č.1 a č.2 - analyzátoři	MOB - Trotec	Kontrola a údržba mobilní klimatizace	1
Rozvodna-sušárna kalu	Sindair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Rozvodna-sušárna kalu	Sindair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Rozvodna-sušárna kalu	Sindair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Rozvodna-sušárna kalu	Sindair	Revize úniku chladiva - kontroly těsnosti systému chladicího okruhu ole Nářizní vlády a EP	1
Nezářepací stanice - analyzátoři	MOB - Sindair	Kontrola a údržba mobilní klimatizace	1
MOB - záloha č.1	MOB - Comfee	Kontrola a údržba mobilní klimatizace	1
MOB - záloha č.2	MOB - Comfee	Kontrola a údržba mobilní klimatizace	1
Rozvodna TS 1-rozváděče RTR-RH-RC	Sindair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Rozvodna TS 1-rozváděče RTR-RH-RC	Sindair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	2
Rozvodna TS 1-rozváděče RTR-RH-RC	Sindair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
Rozvodna TS 1-obsluha	Sindair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Rozvodna TS 1-obsluha	Sindair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Rozvodna TS 1-obsluha	Sindair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Vyhřívací nádrže - rozvodna	Sindair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Vyhřívací nádrže - rozvodna	Sindair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Vyhřívací nádrže - rozvodna	Sindair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Vyhřívací nádrže - zážerní osvětlení	Sindair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Vyhřívací nádrže - zážerní osvětlení	Sindair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Dilny - elektrodilna a denní místnost	Sindair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Dilny - elektrodilna a denní místnost	Sindair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	2
Dilny - elektrodilna a denní místnost	Sindair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	2
Dilny - kancelář skladu	Sindair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Dilny - kancelář skladu	Sindair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Dilny - kancelář skladu	Sindair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Dilny - kancelář misra	Sindair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Dilny - kancelář misra	Sindair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Dilny - kancelář misra	Sindair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Vrátnice	Sindair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Vrátnice	Sindair	Chemické čištění kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Vrátnice	Sindair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čištění filtrů vnitřní jednotky	1
Doprava - denní místnost	Sindair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1

Doprava - dělení místnost	Sincclair	Chemické čišťení kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Doprava - dělení místnost	Sincclair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čišťení filtrů vnitřní jednotky	1
Vizní dímeček	Sincclair	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Vizní dímeček	Sincclair	Chemické čišťení kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Vizní dímeček	Sincclair	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čišťení filtrů vnitřní jednotky	1
Rozvodna primárního kalu	LG	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT	1
Rozvodna primárního kalu	LG	Chemické čišťení kondenzátoru jednotky přímého chlazení	1
Rozvodna primárního kalu	LG	Vnitřní jednotka systému SPLIT, dezinfekce výparníku a čišťení filtrů vnitřní jednotky	1
		Cestovné a náklady na dopravu	1

BVK - ÚV Švatec

Zařízení	Typ zařízení	Popis činnosti	Počet
Laboratoře UV	LG	Venkovní chladič jednotka PC12SQ NSJ	1
Laboratoře UV	LG	Chemické čišťení kondenzátoru chladič jednotky LG	1
Laboratoře UV	LG	Vnitřní jednotka systému Split LG, dezinfekce výparníku a čišťení filtrů vnitřní jednotky	1
		Cestovné a náklady na dopravu	1

V Brně, dne 11-05-2022

Za objednatele:



.....
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Ing. Jakub Kožnárek
 generální ředitel

V Brně, dne 18.5.2022

Za zhotovitele:



IVENT SERVIS s.r.o.
 Ing. Michal Mrva
 jednatel