



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno - Ivanovice ÚSEK: SO 001	Změnový list č. 2
OZNÁMENÍ ZMĚNY Střešní okna – podkroví	OZNÁMENÍ Č.: 2
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: VAŠSTAV, s.r.o. KURÝR: FAX: DATUM: 24.3.2017 OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna parametrů střešních oken v nově vzniklém podkroví DOTČENÉ MÍSTO: Sídlo ÚMČ Brno – Ivanovice, Mácova 3 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS – PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: 1. Změna parametru střešních oken – veškerá střešní okna tzn. pol. 19/T – 12ks a 20/T – 2ks budou z důvodu dodržení parametrů stanovených v zadávací dokumentaci osazena trojsklem, součinitel prostupu tepla celého výrobku $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ – jedná se o schválení technického ZL bez dopadu do ceny díla	
POKYN VYDAL: – vedoucí výroby DATUM: 24.3.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: