

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



Ing. Jan Krpata
AQUA - Technik
Mladenovova 3230
143 00 Praha 4 - Modřany

Váš dopis značky/ze dne

Naše č.j.
O/240/2022

Vyřizuje
Budílek/tel.: [REDACTED]

Praha-Libuš
1.6.2022

Věc: Objednávka č. 240/2022

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (dále jen DPS) na úpravu TUV a regulaci topné vody v objektu Libušská 320, Praha 4, dle přiložené cenové nabídky.

Obsahem dokumentace kotelny pro provedení stavby DPS:

Technická zpráva, slepý výkaz výměr, položkový rozpočet

ZTI – vodovod

Vytápění

Počet par 6 + 1x CD (formát dwg a pdf)

Termín dodání do 15.6.2022

Celková nabídková cena bez DPH

Celková nabídková cena s DPH

56 000,00 Kč

67 760,00 Kč

S pozdravem

[REDACTED]
Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš

Přílohy: nabídka ze dne 24.5.2022



Upozorňujeme na nutnost dodržení všech nezbytných údajů uváděných na fakturách dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. § 435 (Mimo jiné podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje).

Fakturační adresa:

Bankovní spojení:

IČO 00231142 DIČ CZ00231142

Pracoviště: K Lukám 664, Libuš

Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 14200 Praha 4

ČS Praha č.ú. 2000691349/0800

www.praha-libus.cz

mc.libus@praha-libus.cz

ING. JAN KRPATA, AQUA-TECHNIK

Projekty rozvodů vody, kanalizace, plynu a vytápění

ING. JAN KRPATA, AQUA - TECHNIK
Mladenovova 3230
143 00 Praha 4 – Modřany

Městská část Praha-Libuš
Josef Budílek
Libušská 35/200
142 00 Praha 4 – Libuš

Věc: Libušská 320/111, Praha 4 Libuš – ZTI a vytápění **Datum:** 24.5.2022
projekt změn ohřevu teplé vody a regulace topné vody – provoz objektu - škola

Vážený pane,

po prohlídce objektu dne 18.5.2022 vám zasílám popis stavu a nabídku na projekt úprav.

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

VODOVOD

Ohřev TV probíhá v protiproudém výměníku v místnosti výměníkové stanice dodavatele tepla PT a.s. Zdroj tepla je regulován regulačním ventilem. Cirkulace teplé vody je nucená, oběhovým čerpadlem Grundfos RS25/60.

VYTÁPĚNÍ

Vytápění probíhá napojením na přívod topné vody od dodavatele tepla. Regulace je regulačním ventilem. Mezi rozdělovačem a sběračem je propojení s vřazeným regulačním ventilem.

ZÁVADY

VODOVOD

Vysoké platby za dodávku tepla. Pokuty za nedostatečný tepelný spád přívod / zpátečka.

VYTÁPĚNÍ

Vysoké platby za dodávku tepla. Pokuty za nedostatečný tepelný spád přívod / zpátečka.

NÁVRH ŘEŠENÍ

VODOVOD

Instalovat vlastní ohřev teplé vody. Navržen elektrický ohřev zásobníkový tlakový (bojler). Cirkulace s napojením do přívodu studené vody.

Provoz objektu : škola

Přibližný počet zařizovacích předmětů v objektu : 10 ks v učebnách, 10 ks na WC, 1 sprcha, 2 dřezy

Bilance potřeby teplé vody (TV) :

školy – žák 0,02 m³/per . žák součinitel 0,5

úklid 0,02 m³/100m² součinitel 1,0

Počet žáků : 100 = 2,0 m³/den

Úklid : 1500 m² = 0,3 m³/den

Součet 2,3 m³/den = 2,3 m³/10 hodin

Návrh je 2 x elektrický zásobníkový ohřev OKCE 200 2/6kw v zapojení 6kW bez snížené sazby.
2 možnosti zapojení – paralelní nebo sériový provoz.

Sent: Friday, June 3, 2022 10:47 AM

Subject: Písnická 320/111 - TV a vytápění - akceptace

Vážení,

akceptujeme a souhlasíme s objednávkou číslo 240/2022.

ING. JAN KRPATA

Mladenovova 3230/1

143 00 Praha 4