

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	Provedení prohlídek a zkoušek ASHS u SSZT Pz červen – prosinec 2022	323 631,00	0,00	67 962,51	391 593,51	0,00	323 631,00	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	323 631,00	0,00	67 962,51	391 593,51	0,00	323 631,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		323631,00	0,00	67962,51	391593,51	0,00	323631,00	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek ASHS u SSZT Pz červen – prosinec 2022

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST							0,00	323 631,00	323 631,00		0,000
Ostatní											
1	SZT	7596474020	ASHS - kontrola provozuschopnosti roční cyklus - čištění koncových prvků, kontrola záložních zdrojů při poplachu, kontrola nastavení el. veličin v měřicích bodech zařízení, kontrola akustických a optických signalizací, kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst, kontrola a měření parametrů přenosových tras, zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků, zkoušky funkčnosti celého systému, kontrola tlakových lahví, kontrola plomb, kontrola tlakových hadic, potrubních rozvodů a trysek, kontrola elektrických, tlakových a manuálních spouštěčů, kontrola tlakových spínačů, kontrola monitorů tlaků, kontrola těsnosti prostoru, kontrola vedení provozní knihy. U hasiva FM-200 (HFC 227ea) kontrola těsnosti tlakové lahve/lahví. Provádí výrobce nebo výrobcem proškolená osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti	kus	14,000	11 682,00	0,00	163 548,00	163 548,00	0,00000	0,000
2	SZT	7596474030	ASHS - kontrola provozuschopnosti včetně průchodnosti potrubí, dvouletý cyklus - čištění koncových prvků, kontrola záložních zdrojů při poplachu, kontrola nastavení el. veličin v měřicích bodech zařízení, kontrola akustických a optických signalizací, kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst, kontrola a měření parametrů přenosových tras, zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků, zkoušky funkčnosti celého systému, kontrola tlakových lahví, kontrola plomb, kontrola tlakových hadic, potrubních rozvodů a trysek, kontrola elektrických, tlakových a manuálních spouštěčů, kontrola tlakových spínačů, kontrola monitorů tlaků, kontrola těsnosti prostoru, kontrola vedení provozní knihy. U hasiva FM-200 (HFC 227ea) kontrola těsnosti tlakové lahve/lahví. Provádí výrobce nebo výrobcem proškolená osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti	kus	5,000	23 463,00	0,00	117 315,00	117 315,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Provedení prohlídek a zkoušek ASHS u SSZT Pz červen – prosinec 2022

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4	SZT	7596474040	ASHS - kontrola provozuschopnosti včetně kontroly tlakových lahví, pětiletý cyklus - čištění koncových prvků, kontrola záložních zdrojů při poplachu, kontrola nastavení el. veličin v měřicích bodech zařízení, kontrola akustických a optických signalizací, kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst, kontrola a měření parametrů přenosových tras, zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků, zkoušky funkčnosti celého systému, kontrola tlakových lahví, kontrola plomb, kontrola tlakových hadic, potrubních rozvodů a trysek, kontrola elektrických, tlakových a manuálních spouštěčů, kontrola tlakových spínačů, kontrola monitorů tlaků, kontrola těsnosti prostoru, kontrola vedení provozní knihy. U hasiva FM-200 (HFC 227ea) kontrola těsnosti tlakové lahve/lahví. Kontrola tlakových nádob. Provádí výrobce nebo výrobcem proškolená osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti.	kus	3,000	14 256,00	0,00	42 768,00	42 768,00	0,00000	0,000

Celkem

0,00

323 631,00

323 631,00

0,000