



MĚSTO HRANICE

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

VÁŠ DOPIS ZN.: OSM/10084/22/KRI

ZE DNE: 24.2.2022

NAŠE ZN.: ORI/10084/22

MěÚ Hranice
Odbor správy majetku

VYŘIZUJE

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 28.3.2022

VYJÁDŘENÍ – REKO MS HRANICE - REZKOVA

Odbor investic k Vaší žádosti o vyjádření k žádosti GasNat, s.r.o. (zast. spol. IGEA s.r.o.) o zřízení věcného břemene pro strpění zřízení, umístění a provozování plynárenského zařízení (STL plynovodu a plynovodních přípojek) a dále pro strpění vstupu za účelem provádění oprav a údržby plynárenského zařízení (STL plynovodu a plynovodních přípojek) v rámci stavby „REKO MS Hranice - Rezkova“, zatěžující pozemky parc. č. 325/1, 325/9, 325/11, 325/12, 325/13, 352/14 vše v k.ú. Hranice sděluje:

- Na pozemcích parc. č. 325/1, 325/11, 325/12, 325/13, 325/9, 325/14 vše v k.ú. Hranice nerealizuje odbor rozvoje a investic žádnou investiční akci.
- S ohledem na skutečnost, že město Hranice předpokládá v blízké době provedení regenerace sídliště, požadujeme, aby plynovod i plynovodní přípojky, měly takové krytí, aby v rámci regenerace nebylo vlastníkem plynovodu požadováno jejich přeložení. Tj. v případě, že je plynovod nebo plynovodní přípojka pod stávající komunikací, chodníkem nebo parkovištěm musí být krytí plynovodu i plynovodní přípojky takové, aby proběhla jejich rekonstrukce včetně podkladních vrstev bez nutnosti provedení přeložky plynárenského zařízení.

- Větev A

- Nový plynovod a přípojky povedou ve stávající trase, dle předložené situace je v tomto úseku uložen plynovod pod stávajícím chodníkem, plynovodní přípojky v zelení.
- Krytí plynovodu (hlavního řádu) v chodníku a v zelení bude dle přiložené „Souhrnné technické zprávy“ min.0,9 m.
- Krytí přípojek bude v chodníku a v zelení dle přiložené „Souhrnné technické zprávy“ min. 0,8 m.
- Pro část stávajícího plynovodu STL potrubí OC DN300 pod stávající komunikací parc. č. 325/9 v k.ú. Hranice (nad bytovými domy Rezkova č.p. 1667 a 1668), který bude odpojen od distribuční sítě, bude v rámci realizace rekonstrukce plynovodního zařízení provedena sonda a zjištěno stávající krytí plynovodu. V případě, že bude zjištěno krytí plynovodu menší, než je dané normou ČSN 73 6005, tj. bude menší než 1,0 m bud potrubí vytěženo a komunikace uvedena po původního stavu. Stavbou poškozená komunikace bude opravena (obrusná asfaltová vrstva) min. 1,0 m od hrany výkopu na každou stranu.

- Větev B
 - Severní část plynovodu větve B bude dle předložené situace provedena pod stávající komunikací, krytí plynovodu 1,1 m.
 - Po provedení výkopových prací bude zapravena celá polovina vozovky.
 - Jižní část větve B navazující na úsek plynovodu vtaženého do stávajícího OC DN300 je veden v zeleni. S ohledem na předpoklad vybudování nového parkovacího stání v této části sídliště požadujeme krytí plynovodu před objektem Rezkova č.p. 1781 min. 1,1 m, před objektem Rezkova č.p. 1782 bude min. krytí plynovodu 1,2 m.
- Větev C
 - Pod stávající komunikací bude proveden protlak s uložením do ochranné trubky, krytí 1,1 m.
 - Část přípojek vedoucích pod chodníkem bude mít krytí min. 0,8 m. Krytí plynovodu v zeleni a v chodníku min. 0,9 m a plynovodních přípojek v zeleni a v chodníku min 0,8 m bude dle předložené technické zprávy.
- Větev D
 - Pod stávající komunikací bude proveden protlak s uložením do ochranné trubky, krytí 1,1 m.
 - Krytí plynovodu i plynovodních přípojek v zeleni a chodníku dle technické zprávy.
- Větev E
 - Pod stávajícím parkovištěm bude krytí plynovodu min. 1,1 m.
 - Krytí plynovodu mezi stávajícím parkovištěm a chodníkem (pod bytovým domem č.p. 1677) bude mít krytí min. 1,1 m z důvodu možného rozšíření parkoviště při regeneraci sídliště.
 - Dle přiložené situace bude plynovod za bytovými veden v zeleni, přípojky pod chodníkem a v zeleni. Krytí plynovodu v zeleni a v chodníku min. 0,9 m a plynovodních přípojek v zeleni a v chodníku min 0,8 m bude dle předložené technické zprávy.

Stavbou poškozené plochy budou uvedeny do původního stavu.

V případě podélných překopů chodníků budou tyto předlážděny v celé šířce a to včetně výměny stavbou poškozených obrubníků.

Při provedení příčných překopů pod chodníkem budou tyto předlážděny min 1,0 m od hrany výkopu na obě strany. Zásyp bude proveden z neseďavého materiálu (např. ŠD 0/63), únosnost pláně min 30 MPa.

Plochy zeleně budou uvedeny do původního stavu a to včetně rozhrnutí ornice a osetí travním semenem.

Zásypy nad plynovodním řádem budou provedeny obdobným způsobem, ale při dodržení krytí stanoveného v technické zprávě, únosnost pláně min. 45 MPa.

Stávající plynovody odpojené od distribuční soustavy tj. úsek u stávající kotelny umístěný na pozemku parc. č. 2988 v k.ú. Hranice (větev „A“) a úsek (větev „B“) za budovou provozovny POLO (pozemek parc. č. 5163 v k.ú. Hranice) a prodejnu (pozemek č. parc.

5144 v k.ú. Hranice) – v přiložené situaci modře zakřížkované úseky, nebudou z technických důvodů vytaženy. Nevytažené části plynovodu budou geodeticky zaměřeny. Geodeticky zaměření bude 1x na CD předáno Městu Hranice, odboru rozvoje a investic.

S pozdravem

[Redacted signature]

Příloha:
Koordinační situace
Souhrnná technická zpráva