

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 139 – OTEV – 10 / M

Technické parametry odběrného místa: Na Kopečku č.p. 13 (MŠ)

Poř. č.	Technické parametry a údaje	
1	Místo předání pro ÚT	<i>na vstupu do vytápěného objektu</i>
2	Projektovaný teplotní spád objektu [oC]	90/70
3	Úroveň předání pro ÚT	<i>teplo z domovní předávací stanice</i>
4	Místo měření pro ÚT	<i>na vstupu do vytápěného objektu</i>
5	Způsob měření pro ÚT	<i>měřič tepla</i>
6	Zdroj tepelné energie pro ÚT a přípravu teplé vody (TV)	SZTE město-VST Kopeček
7	Teplonosná látka	<i>teplá voda</i>
8	Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT	0,6
9	Potřebná tlaková diference [MPa] pro ÚT na patě objektu *)	
10	Příkon [kW] pro ÚT *)	60,0
11	Teplota [°C] při - 15 °C přívod/zpátečka	67/47
12	Úroveň vytápění	Regul. RVD: topná křivka č. 1,5, útlum 17°C
13	Denní doba vytápění	Po-Pá: 05:00 - 16:00
14	Započítatelná podlahová plocha [m ²] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhl. č. 269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění ve zúčtovací jednotce *)	
15	Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro ÚT a přípravu TV *)	200
16	Způsob a místo přípravy TV	bez dodávky TUV
17	Místo předání pro TV	
18	Místo měření tepelné energie pro přípravu TV	
19	Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV	
20	Místo měření studené vody pro přípravu TV	
21	Způsob měření studené vody pro přípravu TV	

22	Denní doba dodávky TV	
23	Teplota [°C] TV	
24	Podlahová plocha [m2] v souladu s § 2, písm. d) vyhl. 269/2015 Sb. *)	
25	Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst	
26	Dodávka kondenzátu	<i>ne</i>
27	Dodávka horké vody	<i>ne</i>
28	Kondenzát vratný	<i>ne</i>
29	Datum zahájení odběru **)	

*) Údaje poskytnuté odběratelem

**) Vyplňuje se pro nově připojovaná odběrná místa

Ve Vsetíně dne: 1.9.2016

Ve Vsetíně dne

Dodavatel:

Zásobování teplem Vsetín a.s.

Odběratel:

MŠ Kopeček, Vsetín

.....
Ing. Michal Chmela
předseda představenstva

.....
Helena Matošková
ředitelka MŠ

.....
Petr Hejncel
místopředseda představenstva

.....
Zdenka Michutová
zástupce ředitele