



<b>+OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.			
Investor:	Město Lysá nad Labem	Datum: 14.3.2022		
Název akce: Pořízení decentrální vzduchotechniky do MěÚ Lysá nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Sádrokartony a Nouzové osvětlení</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
1) Na všech chodbách, kde vedou vzduchotechnické páteřní rozvody bude proveden sádrokartonový rošt nebo kaslíky a to vše dle PBŘ musí splňovat odolání prohoření min. 30 minut. Dle odst. 6, § 222.				
2) Dle vypracovaného PBŘ pro celou budovu a následně vyhotovené studie, je potřeba na chodbách provést montáž nouzového osvětlení. Dle odst. 6, § 222.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

*souhlasím*

**Atrea**

ATREA s.r.o., Čs. armády 32  
466 05 Jablonec nad Nisou  
Tel: 483 969 111 OIG: 029314476

Stanovisko energetického specialisty:



**Energomex s.r.o.**

Uralská 5  
160 00 Praha  
www.energ  
tel.: 733 51

*SOUHLASÍM*

Příloha: rozpočet

**ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5**

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.
Změnový list vystavil:	Michal Friedrich
Datum:	14.3.2022



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  
**Předmět změny: Sádrokartony a Nouzové osvětlení**

**Popis a zdůvodnění změny:**

- 1) Na všech chodbách, kde vedou vzduchotechnické páteřní rozvody bude proveden sádrokartonový rošt nebo kaslíky a to vše dle PBŘ musí splňovat odolání prohoření min. 30 minut. Dle odst. 6, § 222.
- 2) Dle vypracovaného PBŘ pro celou budovu a následně vyhotovené studie, je potřeba na chodbách provést montáž nouzového osvětlení. Dle odst. 6, § 222.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 581 984,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 581 984,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>18.5.2022</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: .....2022	Datum: .....2022

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):