

*puhelin 0.9*

2012/1

Zabova

2211/1

2050/2

2050/1

2050/2

2050/2

2050/6

2050/2

2049/1

2049/1

1/1

1992/1

1992/1

*ptilala i. 7*

2201

2221/6

2221/6

2221/3



1199/1

st.1172

st.1172

Zalovo

**PRAGOPROJEKT, a. s.**

K Ryšánce 1668/16

147 54 Praha 4



VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM	
	LCR942/004380/2022	LCR0002385/2022	11.04.2022	
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL

**Vyjádření správce toků: „I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/08176“**

Účel: stavební řízení (DSP)

Zdroj posouzení: PD zpracovaná 06/2021; číslo zakázky 19-283-1

Zpracovatel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387

Investor: ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 730 01 Zlín

Výše uvedený záměr se dotýká zájmů Lesů České republiky, s. p., Oblastního ředitelství jižní Morava, jako správce vodního toku Zašovský, číslo hydrologického pořadí 4-11-01-117, IDVT 10206384, ř. km cca 0,900-1,150, jako organizace s právem hospodařit s majetkem státu-pozemek parc. č. 2221/1 a 2050/6 v k.ú. Zašová, jako vlastníka úpravy koryta vodního toku IČ 715 969 a jako správce Zašovského náhonu (bezejmenný tok), číslo hydrologického pořadí 4-11-01-1163, IDVT 10187541, ř. km 0,750-1,000.



Předložená projektová dokumentace zpracovaná: PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017, společnost ve smyslu §2716 občanského zákoníku, společník č. 1 PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 a společník č. 2 VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno, řeší rekonstrukci křižovatky v Zašové -stavbu odbočovacího pruhu ze silnice I. tř. do obce, posunutí železniční trati, úpravy obou silnic a stavby s tím související včetně rekonstrukce silničního a železničního mostu a úprav v korytě Zašovského potoka na vtokové a výtokové straně.

Správce vodního toku Zašovský souhlasí s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

1. Součástí stavby nové křižovatky je i rekonstrukce železničního mostu a po proudu potoka navazujícího silničního mostu silnice I/35, objekt SO 109.1 – most ev. č. 35-186 přes Zašovský potok. Rekonstrukce mostů bude provedena tak, aby nový průtočný profil byl v souladu s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“ nebo aby alespoň

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslůva 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



nedošlo ke zmenšení stávajícího průtočného profilu obou mostů. Dle předloženého návrhu dojde ke zvětšení plochy průtočného profilu z 11,53 m<sup>2</sup> na 20,49 m<sup>2</sup>.

2. V průtočném profilu mostu bude provedeno opevnění kamennou dlažbou do dna do složeného profilu, lichoběžníková kyneta o šířce 1,5 m a hloubce 0,3 m bude vedena úhlopříčkou nebo postupným pravotočivým obloukem od levého pilíře na vtoku k pravé opěře mostu na výtokové straně. Bermy po obou březích kynety budou sloužit k rozliivu větších průtoků a kamenná kyneta zajistí bezúdržbový provoz mostu vzhledem k vytváření nánosů.
3. Na vtoku do mostního profilu je podemletá levobřežní opěrná zeď (současná délka je cca 28 m), která bude posunutím mostu proti proudu zkrácena, tato zeď bude v rámci stavby opravena, dno bude stabilizováno dvěma příčnými prahy; na výtokové straně bude dno fixováno proti zahlubování stejně jako na vtoku dvěma příčnými prahy, dno a břehy budou opevněny kamennými dlažbami do betonu – stavební úpravy v průtočném profilu mostu a v okolí mostu související s rekonstrukcí, se stavbou a s existencí mostu budou v péči vlastníka mostu, který bude provádět jejich údržbu a potřebné opravy.
4. Pokud vzniknou v mostním profilu nánosy, bude je čistit vlastník mostu na vlastní finanční náklady.
5. Vlastník stavby bude respektovat § 52 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění předpisů pozdějších.
6. Majetkoprávní uspořádání v lokalitě křížení silnice a železnice se Zašovským potokem bude v souladu s jednáním na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín ze dne 14.2.2022, včetně našich doplňujících připomínek k zápisu.
7. Po dobu realizace stavby bude uzavřena smlouva o výpůjčce a po jejím ukončení bude uzavřena smlouva o zřízení práva majícího povahu věcného břemene služebnosti, v těchto záležitostech kontaktujte prosím paní [REDAKCE] (referent pozemkové evidence), tel. [REDAKCE]

Toto vyjádření platí dva roky od jeho vydání.

S pozdravem

