



Napájení 230/50Hz, dle platných norem (16A jistič, 30mA proudový chránič (CYKY 3Cx2,5))

Všechny kabely vedte středem kotevních sad.

Kabely vedeny v příslušných kabelových chráničkách, max. délka kabelu 90m.

Délka volných konců kabelů u kotevní sady AG musí být min. 1m, u MC220 min.3m

— UTP 4x2x0,5 zemní Cat.5e

— CYKY 3Cx2,5

— CYA 1,5

Poznámka:			
Měřítko A4 M 1:15	Kreslil PLHAK T.	Datum 1.6.2022	Schválil
AUTOGARD SPOL.S R.O.	Typ AG500F+MC220	Skupina	Změna 9.6.2022
	Název DPMP	Číslo výkresu PRK-167	