

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 22. 06. 2022

MIZ Olomouc, s.r.o.

U Panelárny 602/11

779 00 Olomouc - Chválkovice

IČO: 25376110

DIČ:CZ25376110

e-mail:

Na základě Rámcové dohody č. E633-S-2626/2021 u Vás objednááme zajištění výměny klimatické jednotky 1A+1B v místnosti „rozvodna ESA“, včetně montáže, lešení a dopravy, dle protokolu ze dne 1. 6. 2022, ul. U Nádraží 127, Prosenice – výpravní budova (IC6000384970), na základě cenové nabídky č. 22D07017.

Zakázka: E216H4R21MQE

Dohodnutá cena: 93.426,- Kč

Termín: 15. 07. 2022

Nejedná se o činnost v režimu OUA.

přednosta SPS OŘ Ostrava

Přílohy:

Cenová nabídka č. 22D07017

Protokol ze dne 1. 6. 2022

MIZ-OLOMOUC s.r.o.
U Panelárny 602/11,77900 Olomouc

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava

Naše zn.:
22016300

Vyřizuje:

V Olomouci:
17.6. 2 022

Cenová nabídka č. 22D07017

Akce: "Prosenice - výpravní budova - výměna jednotky 1A+1B - rozvodna ESA"

poz.	položka - klimatizace	počet	MJ	materiál/ks	materiál celkem	montáž/ks	ontáž celkem
1	demontáž a likvidace stávající jednotky	1	kpl		0	5 700	5 700
	klimatizační jednotka podstropní Sinclair ASF 18BI + ASGE 18BI, chladicí výkon 0,6/5/5,3 kW, topný výkon 1,2/5,5/5,7 kW, rozsah venkovních teplot pro chlazení -20 až +48 st.C, rozsah venkovních teplot pro topení -20 až +24C, účinnost chlazení A++, účinnost topení A+ ,						
2	chladiivo R32, náplň 1 kg, včetně ovladače	1	kpl				
3	Cu potrubí	12	m				
4	komunikační kabel	12	m				
5	odpad kondenzátu-úprava	1	kpl				
6	konzola pod jednotku	1	pár				
7	přívodní kabel-úprava	1	kpl				
8	montážní a spojovací materiál	1	kpl				
9	chladiivo R32-doplnění do jednotky	0,5	kg				
	celkem						

Rekapitulace	Kč
1 dodávka	
2 doprava materiálu a techniků	
3 montáž	
4 lešení lehké pojízdné	
celkem bez DPH	

Záruka: 24 měsíců na dodaný materiál a provedené práce

Cenová nabídka neobsahuje:
elektrorevizi

K celkové ceně bude dále připočtena příslušná DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v jeho platném znění.

MIZ Olomouc s.r.o.
U Panelárny 602/11, 779 00 Olomouc-Chválkovice
IČ: 253 76 110, DIČ: CZ25376110
Tel.: 585 225 050, email: miz@miz-olomouc

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
[199]

Příloha č.

Servisní protokol

servisní organizace MIZ: Klimatizace a servis Svoboda s.r.o.

Lokalita: Prosenice

Název budovy (dle SZ)	budova/místnost	oznace (pozice)	klimatizační jednotky				Umístění klimatizační jednotky	výrobní číslo	chladič		datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
			výrobce	Typ	rok výroby	vnitřní/venkovní kompakt			výkon kW	chladič typ		
Technolog.místn ost Prosenice (výpravní budova)	výpravní budova	1B	TOSHIBA	RAV 132 C-PE		vnitřní	94980001	3,6			1.6.22	
	výpravní budova	1A	TOSHIBA	RAV 132 A-PE		venkovní	4480029			HCFC-22		

Poznámka: hlášení/porucha - KJ 1A+1B nechladí!

- demontáž kruhu vnitřní/jednotky, kontrola chladivového okruhu, kontrola el. komponent,
měření kompresoru, vakuový kompresor

- KJ neopravitelná z důvodu záhřevu pásahu do chlad. okruhu chladiva R22

servisní technik (tiskacím):

podpis:

čas: 2x3,5 hodiny

doprava: 86 km

MIZ Olomouc s.r.o.

U Panelárny 602/11, 779 00 Olomouc-Chválkovice

IČ: 253 76 110, DIČ: CZ25376110

Tel.: 585 225 050, email: miz@miz-olomouc.cz

Sent: Thursday, June 2, 2022 9:09 AM

Subject: odpověď na dotaz k opravě KJ (Prosenice)

Dobrý den,

klimatizační jednotky s chladivem R22 jsou určeny jen na dožití.

Nesmí se provádět žádné opravy v chladícím okruhu. Náhradní díly i samotné chladivo R22 je zcela nedostupné a nesmí se ani prodávat.

Jednotku je možné jen vyměnit.

S pozdravem

Klimatizace a servis Svoboda s.r.o.