

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název akce: Oprava dobíječů 24V v žst. Přelouč

pro objednávku č.:

OŘ HKR_SEE HK_18_64020202_2022

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	J.cena	Cena celkem
1	7496600870	<i>Vlastní spotřeba Skříně a stojany pro baterie Skříně do 150 Ah</i>	kus	2,0		
		Vlastní spotřeba Skříně a stojany pro baterie Skříně do 150 Ah				
2	7496600915	<i>Vlastní spotřeba Skříně a stojany pro baterie Záchytná vana pod stojan s baterkami</i>	kus	2,0		
		Vlastní spotřeba Skříně a stojany pro baterie Záchytná vana pod stojan s baterkami				
3	7496600720	<i>Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/150 Ah</i>	kus	4,0		
		Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/150 Ah				
4	7496655014	<i>Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 40 do 100 Ah</i>	kus	4,0		
		Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 40 do 100 Ah - montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových propojek, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv				
5	7496754092	<i>Elektrodispečink SKŘ-DŘT komplexní vyzkoušení ŘS ED</i>	kus	1,0		
		Elektrodispečink SKŘ-DŘT komplexní vyzkoušení ŘS ED				
6	7496700840	<i>DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie SW-ovladače komunikace, parametrizace na ED - pro jeden objekt (ŽST, NS, SpS, TS)</i>	kus	2,0		
		DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie SW-ovladače komunikace, parametrizace na ED - pro jeden objekt (ŽST, NS, SpS, TS)				
7	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,0		

		Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy				
8	7496753030	Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu ŽST	kus	2,0		
		Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu ŽST				
9	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	24,0		
		Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.				
10	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	23,0		
		Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2848492

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: be06e120-e1c4-4e2b-a516-027744344a35

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.07.2022 11:36:01



2ffb7136-1f3b-4e44-b515-c008c777ab7b