

1

SELEK Lighting s.r.o.
montáže a rekonstrukce elektro
velkoobchod svítidel
Hlubočinka 820, 251 68 Štířín, Praha-východ
Tel/fax [redacted]
IČ 26451654, DIČ CZ26451654

Vážená paní Jihoměstská majetková a.s.
[redacted]
Technik nebytových objektů
Tererova 1356
Praha 4

149 00

V Praze dne 01.07..2022

ZŠ Schulhoffova 844, opravy po revizi objektu .

Vážená paní ,

dovolujeme si Vám podat cenovou kalkulaci na provedení oprav po pravidelné revizi RT panem Miroslavem Matějrou číslo 12/2021, ze dne 10.09.2021 .

V případě uvedených závad C1 bod a) bude provedena výměna stávajících nevyhovujících zásuvek ve školní kuchyni a přilehlých místnostech umýváren a připraven za zásuvky v krytí IP44, c) bude provedeno opravení chybějícího a utrženého pospojování, d) oprava nefunkčních zásuvek budou v případě možností nově připojeny, nebo zrušeny.

V případě závad C2 bod c) kontrola obvodů v rozvaděčích, d) vyčištění rozvaděčů, e) oprava-výměna jištění v rozvodně včetně opravy pod bodem f) , v případě bodu g) je možnost zrušení zásuvek a jejich zaslepení standartním víčkem, nebo varianta designově lepší, že zásuvka bude zrušena a záslepkou v daném provedení kompletace, h) dle školníka byly závady osvětlení odstraněny RT a je nefunkční pouze zásuvka v zelené tělocvičně.

V případě závady C3, v případě, že je nouzové osvětlení funkční a provedeno dle PD, tak nevidím důvod jeho opravy. Naopak z hlediska funkčnosti je dle mého názoru lepší, když je nouzové osvětlení přímo napojené na daný světelný okruh a při poruše daného okruhu na tento výpadek reaguje, nežli varianta, že je nouzové osvětlení přes samostatný vývod a reaguje až na výpadek pro danou fázi. Toto věc názoru, samozřejmě jednodušší pro zkoušení nouzového osvětlení je případné vypnutí okruhů-obvodů určených jen pro nouzové osvětlení, bez toho, že by se muselo vypínat jištění světelných okruhů, tedy zhasínat.

JEDNÁ SE POUZE O NÁVRH NA ZLÍPŠENÍ → NENÍ TO ZÁVADA
Předmětem oprav nejsou C1 bod b) a projektová dokumentace, C2 body a), b), h) pouze zásuvka zelená tělocvična.

Cenová kalkulace :

C1	a)	výměna zásuvek za provedení IP44	11 864,-
	c)	oprava, doplnění ochranného pospojování	2 597,-
	d)	opravy zásuvek a vedení	21 100,-

Celkem bez DPH 35 561,-

1)

C2	c)	kontrola popisů rozvaděčů	28 700,-
	d)	čištění rozvaděčů	20 000,-
	e)	výměny jističů v HR	7 380,-
	f)	přepojení vodičů PE a N	1 820,-
	g)	zásuvky umyvadla víčkování var A	4 560,-
		zásuvky umyvadla designová záslepka var B	6 650,-
		Celkem bez DPH var A (víčka)	<u>62 510,-</u> 2)
		Celkem bez DPH var B (designová záslepka)	64 600,-

Děkujeme Vám za Vaši poptávku.

S pozdravem

Jaroslav Strejček
jednatel společnosti

1) 35 561,-
2) 62 510,-
98 171
bez DPH

Bank. spojení : ČSOB Praha 4 – Galaxie
č.ú. : 170 644 917 / 0300

