



- LEGENDA:**
- STUDENÁ VODA, VÍCEVRSTVÝ PLAST, LISOVANÝ SPOJ, PITNÁ VODA
  - TEPLÁ VODA, VÍCEVRSTVÝ PLAST, LISOVANÝ SPOJ, PITNÁ VODA
  - - - CÍRKULACE, VÍCEVRSTVÝ PLAST, LISOVANÝ SPOJ, PITNÁ VODA
  - ... POŽÁRNÍ VODA – POZINK
  - TEPLÁ VODA – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
  - - - CÍRKULACE – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
  - STUDENÁ VODA – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
  - ... POŽÁRNÍ VODA – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
  - ⊗ PV UZAVÍRACÍ VENTIL
  - ⊗ PVV UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM
  - ⊗ EA KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA – TYP "EA"
  - ⊗ BA ODDĚLOVAČ POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ – TYP "BA"
  - ⊗ ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
  - ⊗ REDV TLAKOVÝ REDUKČNÍ VENTIL
  - ⊗ FILTR MECHANICKÝ FILTR DO POTRUBÍ
  - ⊗ PPV PRŮCHOZÍ PODOMÍTKOVÝ VENTIL

⊗ XX STOUPAČKY VODOVODU

**POZNÁMKY:**  
 LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V ROZSAHU ÚPRAV DEMONTOVÁNY  
 PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY VODOVODU  
 NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ  
 ±0,000 = 1.NP BUDOVI L = 280,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: Vedoucí projektant zakázky:		Investor: <b>FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO</b> Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111 fnbrno@fnbrno.cz	
Profese: <b>ZTI</b>	Zpracovatel dílu: HP consult s.r.o., Durdáková 5, Brno 613 00		Autorizace:		
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
Akce: <b>FN BRNO REKONSTRUKCE JIP KLINIKY IGEK</b>		Zakázkové číslo: DPS 23 - 2017	Paré: 06 - 2017	Datum: 06 - 2017	
Objekt: BUDOVA L - 15.NP		SO 01	Stupeň: DSP + DPS	Formát: 5x44	
Obsah: PŮDORYS 14.NP - VODOVOD		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: <b>D1.01.04-104</b>		