

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu:

Vedoucí projektant zakázky:

Investor:

**FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO**

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111
fnbrno@fnbrno.cz

Profese:

EL

Zpracovatel dílu:

SUBTECH s.r.o, Slovinská 29, 612 00 Brno

Autorizace:

Zodpovědný projektant:

Vypracoval:

Kontroloval:

Akce:

FN BRNO
REKONSTRUKCE JIP KLINIKY IGEK

Zakázkové číslo:

DPS 23 - 2017

Paré:

Datum:

06 - 2017

Formát:

Objekt:

BUDOVA L - 15.NP

SO 01

Stupeň:

DSP + DPS

Obsah:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Měřítko:

Číslo výkresu:

D1.01.06-002

Legenda místností - 15.NP

číslo	název	podhled		umělé osvětlení			zdravotnický		nouzové osvětlení	vnější vlivy	ostatní
		typ	výška [m]	kategorie	E_{pk} [lx]	R_a	prostor	skupina			
15.01	Chodba			5.37.2	100	80			NU,NP		
15.02	Chodba	M600	2,50	5.37.2	100	80			NU,NP		
15.03	Skład	M600	2,50	5.4.1	100	60					
15.04	DZM	M600 /SDK	2,5/2,875	5.38.2	300	80				UP	
15.05	Stanoviště sester	M600	2,50	5.47.2	300	90				UP	
15.06	Pokoj JIP 2L	M600 /SDK	2,5/2,875	5.47.2	300	90	17	2		UP	
15.07	Pokoj JIP 1L	M600 /SDK	2,5/2,875	5.47.2	300	90	17	2		UP	
15.08	Pokoj JIP 1L	M600 /SDK	2,5/2,875	5.47.2	300	90	17	2		UP	
15.09	Pokoj JIP 1L	M600 /SDK	2,5/2,875	5.47.2	300	90	17	2		UP	
15.10	Pokoj JIP 1L	M600 /SDK	2,5/2,875	5.47.2	300	90	17	2		UP	
15.11	Pokoj JIP 2L	M600 /SDK	2,5/2,875	5.47.2	300	90	17	2		UP	
15.12	Pokoj JIP 2L	M600 /SDK	2,5/2,875	5.47.2	300	90	17	2		UP	
15.13	Pokoj JIP 2L	M600 /SDK	2,5/2,875	5.47.2	300	90	17	2		UP	
15.14	Filtr	M600	2,50	5.37.5	200	80			NU,NP		
15.15	Čajová kuchyňka	M600	2,50	5.38.2	300	80				UP	
15.16	Předsíň - personál	M600	2,50	5.39.6	200	80				UP	
15.17	WC Personál	M600	2,50	5.39.6	200	80					
15.19	Očista pacientů	M600	2,50	5.39.6	200	80			NP	UM ,UP	
15.20	Úklid, čistící místnost	M600	2,50	5.2.4	200	80				UP	
15.21	Chodba	M600	2,50	5.37.2	100	80			NU,NP		
15.22	Vyšetřovna endoskopie	M600 /SDK	2,5/2,875	5.45.3	300	80	5	1		UP	
15.23	Dekontaminace	M600	2,50	5.50.2	300	80				UP	
15.24	Vyšetřovna ultrazvuku	M600 /SDK	2,5/2,875	5.43.1	300	80	6	1			
15.25	Chodba	M600	2,50	5.37.2	100	80			NU,NP		
15.26	WC	M600	2,50	5.39.6	200	80			NP	UP	
15.27	Vyšetřovna	M600 /SDK	2,5/2,875	5.40.1	500	90	6	1		UP	4000 až 5000K
15.28	Denní stacionář	M600 /SDK	2,5/2,875	5.39.2	300	80	2	1			
15.29	Denní stacionář	M600 /SDK	2,5/2,875	5.39.2	300	80	2	1			
15.30	Předsíň	M600	2,50	5.39.6	200	80				UP	
15.31	WC	M600	2,50	5.39.6	200	80			NP		
15.32	Pobytová místnost	M600 /SDK	2,5/2,875	5.38.2	300	80					
15.33	Inspekční pokoj	M600 /SDK	2,5/2,875	5.38,1	500	80				UP	
15.34	Inspekční pokoj	M600 /SDK	2,5/2,875	5.38,1	500	80				UP	
15.35	Inspekční pokoj	M600 /SDK	2,5/2,875	5.38,1	500	80				UP	
15.36	Pokoj JIP 1L	M600 /SDK	2,5/2,875	5.47.2	300	90	17	2		UP	
15.37	Rozvodna SLP	M600 /SDK	2,50	5.3.1	100	80					

Legenda místností - 16.NP

	strojovna vzt			Stávající			NP		
	rozvodna nn			Stávající			NP		

Poznámky:

číslo a název místnosti - dle legendy na stavebních půdorysech

typ místnosti - uvedeny jsou zdravotnické prostory skupina 1 a skupina 2 (ČSN 332000-7-710) dle dohody s uživatelem

umělé osvětlení - uvedeny jsou kategorie, osvětlenost (celkové osvětlení), barevné podání (ČSN EN 12461-1, 2012)

nouzové osvětlení - NU nouzové osvětlení únikových cest, NP protipánické osvětlení (ČSN EN 1838)

vnější vlivy - uvedeny jsou pouze vlivy jiné než normální (ČSN 332000-5-51 ed.3)

zvýrazněny jsou vlivy, zařazující dané prostory jinak než prostory normální (ČSN 332000-4-41 ed.2+z1)

současně jsou zde uvedeny prostory řešené zvláštní předpisovou normou (zdravotnické prostory - viz typ místnosti)

UP umývací prostor (ČSN 332130 ed. 3), UM umývárna, sprcha (ČSN 332000-7-701 ed.2)

podhled - M600 - kazety 600x600, SDK - sádkokarton, výška nad podlahou