



- VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ (STŘED)  
 ZÁKLADNÍ (DLE TECHNOLOGIE) +1,2  
 JINÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY NA VÝKRESE
- DOMOVNÍ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ JSOU JEDNODIČNĚ  
 ZÁSUVKY DOMOVNÍ NASTĚNÉ IP44  
 ZÁSUVKY DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÉ IP44  
 ZÁSUVKY DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÉ MDO (BÍLÁ)  
 ZÁSUVKY DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÉ DO (ZELENÁ)  
 ZÁSUVKY DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÉ ZIS (ŽLUTÁ)  
 ZÁSUVKY DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÉ VDO (ORANŽOVÁ)
- ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ  
 SIGNALIZAČNÍ PANEĚL IT  
 PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE S PEVNÝM PŘÍVODEM
- KRABICE SE SVORKOVNICÍ POSPOJOVÁNÍ PA, PE  
 PŘIPOJENÁ OKOLNÍ VODIVA ČÁSTI (DVEŘE)  
 PŘIPOJENÁ OKOLNÍ VODIVA ČÁSTI (VODA)  
 PŘIPOJENÁ OKOLNÍ VODIVA ČÁSTI (LAMPY) –CY10  
 PŘIPOJENÁ OKOLNÍ VODIVA ČÁSTI (MEDYPLÝNY)  
 PŘIPOJENÁ OKOLNÍ VODIVA ČÁSTI (TEREN)  
 PŘIPOJENÁ OKOLNÍ VODIVA ČÁSTI (OKNO)  
 PŘIPOJENÁ OKOLNÍ VODIVA ČÁSTI (ANTISTATICKÁ PODLAHA)  
 PŘIPOJENÁ OKOLNÍ VODIVA ČÁSTI (RAMPA) –CY10  
 UZEMŇOVACÍ SVORKA 2x
- MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ
- ROZVODNÁ SOUSTAVA  
 3 NPE AC 400 V / TN-S  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM Proudem  
 (ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)  
 DLE ČSN EN 61140
- OCHRANNE OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2  
 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
 DVÍKÁTÁ NEBO ZESÍLIVÁ IZOLACE
- INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH DLE ČSN 332000-7-710

±0,000 = 1.NP BUDOVI L = 280,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 Projekt: EL	Zpracoval: SUBTECH s.r.o. Slovanská 29, 612 00 Brno	Investor: FAKULTNÍ NEMOCNICE Fakultní nemocnice Brno Žitná 29, 602 00 Brno +420 532 231 111 info@fnbrno.cz
	Zodpovědný projektant: Vypracoval:	Kontroloval:

Akce: <b>FN BRNO</b> <b>REKONSTRUKCE JIP KLINIKY IGEK</b>	Zakázka číslo: DPS 23 - 2017	Datum: 06 - 2017
Objekt: BUDOVA L - 15.NP	SO 01	Formát: 24x4
Obsah: SILNOPROUDÉ ROZVODY 15NP	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: <b>D1.01.06-102</b>