

č.j. VPJA - 600 / EV - 2012 / 02



DY90P000AMN0

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ČINNOSTÍ č. EP – 324/12

Objednatel: ČR - Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9
IČO: 481 354 53
DIČ: CZ48135453
v zastoupení: PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D, MBA – ředitel školy

Poskytovatel: Družstvo ELEKTROPROGRES Praha
Kundratka 17, 180 00 Praha 8
IČO: 480 305 20
DIČ: CZ48030520
bankovní spojení: KB Praha 8
v zastoupení: Miroslav Pospíšil – vedoucí výroby

- I. Poskytovatel se zavazuje,**
že zajistí níže uvedenou servisní službu na zařízení elektrické požární signalizace (EPS)
nainstalovanou v objektech:

II. Předmět plnění:

Družstvo Elektroprogres Praha bude pro objednatele provádět servisní činnost a opravy EPS s cílem trvale zajistit spolehlivou činnost nainstalovaného zařízení, a to v pravidelných opakovaných termínech dle ČSN 34 27 10 a vyhlášky 246/2001 Sb. § 8 s ohledem na předpisy a pokyny výrobce zařízení 2 x ročně, to znamená v rozsahu prováděných prací podle části III. A + B. Servisní činnost bude zahájena dnem platnosti této smlouvy – viz. čl. VI. písm. e) této smlouvy.

III. Rozsah prováděných prací a činností:

A. Jednoroční pravidelná kontrola provozuschopnosti EPS – podle vyhl. 246/2001 Sb.

(pravidelná jednoroční revize podle čl. 435 ČSN 34 27 10)

Kontrola provozuschopnosti bude obsahovat vizuální, elektrickou a funkční kontrolu nainstalovaného zařízení EPS včetně potřebných měření:

- a) funkční kontrola ústředny, její vyčištění a další úkony s touto činností spojené,
- b) optická kontrola jednotlivých vedení, jejich upevnění a stav,
- c) funkční kontrola automatických a tlačítkových hlásičů požáru, vč. eventuálního vyčištění,
- d) funkční kontrola signalizačního, poplašného a dalšího eventuálního doplňujícího zařízení,

- e) kontrola náhradních zdrojů,
- f) případné doškolení obsluhy a záznam do provozní knihy o provedené revizi nebo opravě.

V případě nutnosti budou provedeny nebo zabezpečeny nutné opravy a výměny vadných dílů zařízení.

B. Půlroční zkoušky činnosti zařízení EPS při provozu:

- a) funkční zkouška ústředny včetně náhradního zdroje,
- b) funkční zkouška automatických a tlačítkových hlásičů požáru,
- c) funkční zkouška signalizačního, poplašného a eventuálního dalšího doplňujícího zařízení,
- d) funkční zkouška dalších eventuálních zařízení, které ústředna ovládá,
- e) eventuální opravy a výměny,
- f) případné doškolení obsluhy a záznam do provozní knihy o provedené zkoušce.

Poznámka : Pokud termín provedení zkoušky činnosti EPS je totožný s termínem jednorocní kontroly, pak tato kontrola provozuschopnosti nahrazuje provedení zkoušky.

IV. Objednatel se zavazuje:

- a) k poskytnutí potřebné technické dokumentace rozvodů a zařízení EPS,
- b) sdělit jména osob zodpovědných za provoz zařízení a osob pověřených údržbou zařízení dle ČSN 34 27 10,
- c) umožnit v průběhu prováděných prací (oprav) volný přístup pracovníkům poskytovatele do potřebných prostor, kde je zařízení EPS nainstalováno, nebo veden jeho rozvod, včetně zajištění místních bezpečnostních předpisů.

V. Cena za předmět plnění:

Cena pravidelných prací a činností na zařízení EPS je stanovena na rozsah nainstalovaného zařízení ke dni **01.01. 2013**.

Cena byla dle zákona č. 526/1990 Sb. stanovena dohodou na částku podle rozsahu prováděných prací části III. bodu

A.
B.





V této ceně není zahrnut žádný materiál, který se bude účtovat u pozáručního servisu (mimo zkušební plyn) zvlášť, včetně stanovené DPH. V rámci dohodnuté ceny jsou po záruce poruchy na zařízení EPS odstraňovány za paušální částku ve výši  na pokrytí zvýšených nákladů (neplánovaná oprava, doprava atd.) za každou sjednanou a uskutečněnou návštěvu. Po záruce bude k této částce účtován i dodaný materiál. Při změně rozsahu nainstalovaného zařízení bude stanovená cena upravena dohodou obou

partnerů formou přílohy k této smlouvě. Fakturace bude prováděna vždy po ukončení servisní služby. Objednatel uhradí jednotlivé faktury do 14 dnů ode dne doručení na účet poskytovatele. Při nedodržení termínu splatnosti mohou být vůči objednateli uplatněny poplatky z prodlení ve výši  z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Závěrečná ustanovení:

- a) tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou,
- b) tato smlouva má tříměsíční výpovědní lhůtu,
- c) obě smluvní strany se v souladu s ustanovením § 261 Obchodního zákoníku dohodly, že právní vztahy se řídí zákonem č. 513/91 Sb. (Obch. zák.),
- d) tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech – jeden obdrží po oboustranném odsouhlasení objednatel a jeden poskytovatel,
- e) tato smlouva nabývá platnosti dnem 1. ledna 2013 a nahrazuje smlouvu o dílo č. EP-320/08 z roku 2008 a Dodatek č. 1 z roku 2011, které tímto pozbývají platnost,
- f) cena za dílo bude dle potřeby po oboustranné dohodě aktualizována s ohledem na růst inflace, cen a mezd na základě vyhlášení státních statistických údajů.

Poskytovatel:



V Praze dne 12. 10. 2012

10 - 10 - 2012