



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Váš dopis ZN / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Rokycanech

MeRo/6464-2/OŽP/19

Ing. Tímko / 249

20. 1. 2020

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), vydává dle § 122 odst. 3 stavebního zákona, pro

Ing. Zdeněk Dobiáš, nar. [obrazek] 1949, trvale bytem [obrazek] 337 01 Rokycany

Ing. Dana Dobiášová, nar. [obrazek] 1956, trvale bytem [obrazek] 337 01 Rokycany

Ing. Petr Heřman, nar. [obrazek] 1975, trvale bytem [obrazek] 330 23 Vochov

Martina Heřmanová, nar. [obrazek] 1975, trvale bytem [obrazek] 330 23 Vochov

Ph.D. Ing. Roman Juras, nar. [obrazek] 1985, trvale bytem [obrazek] Vinohrady,
100 00 Praha 10

Ph.D. Mgr. Vladimíra Jurasová, nar. [obrazek] 1983, trvale bytem [obrazek] 337 01
Rokycany

Ing. Petr Mrázek, nar. [obrazek] 1962, trvale bytem [obrazek] 337 01 Rokycany

Ing. Marcela Mrázková, nar. [obrazek] 1961, trvale bytem [obrazek] 337 01 Rokycany

kolaudační souhlas

s užíváním stavby **vodního díla – „Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD na pozemcích 2046/15-18, k.ú. Rokycany – vodovod, vodovodní a kanalizační přípojky“** na pozemcích p. č. 2046/9, 2046/15, 2046/16, 2046/17, 2046/18, 2046/47, 2046/49 v k.ú. Rokycany, v městě Rokycany, okres Rokycany, Plzeňský kraj.

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí pod č. j. MeRo/4499-2/OŽP/18 ze dne 19. 9. 2018.

Byl vybudován následující stavební objekty:

Vodovodní řad:

Byl vybudován vodovodní řad v délce 141,32 m, PE DN 100 d 110x6,6 mm k zásobování pitnou vodou lokality pro plánované 4 rodinné domy. Vodovodní řad je napojen na stávající vodovodní řad LT DN 100 v místní komunikaci před objektem rodinného domu č.p. 1153. Na konci vodovodního řadu je osazen podzemní hydrant DN 80.

Vodovodní přípojky:

Součástí stavby jsou 4 ks vodovodních přípojek vyvedené 1 m za hranici stavební parcely (ukončeny ve vodoměrné šachtě). Přípojky jsou provedeny navrtávkou a osazeny domovními

IČO
002 59 047

ID datové schránky
mmfb7hp

telefon
371 [obrazek] + číslo linky

fax
371 706 115

úřední dny
pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin



šoupaty. Přípojky jsou provedeny z materiálu rPE 32x4,4 mm, celková délka přípojek činí 15,57 m.

Kanalizační přípojky:

Součástí stavby jsou 4 ks kanalizačních přípojek. Přípojky jsou provedeny pomocí typových odboček vsazených na stávající kanalizační stoku a jsou vyvedeny 1 m za hranici stavební parcely (ukončeny revizní šachtou). Přípojky jsou provedeny z materiálu PVC DN 200, celková délka přípojek činí 21,52 m.

Vodoprávní úřad dopisem č.j. MeRo/6464-1/OŽP/19 ze dne 18. 12. 2019 oznámil provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby na den 16. 1. 2020. Provedenou závěrečnou prohlídkou bylo ověřeno, že stavba byla provedena bez zjevných vad a nedodělků v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení. Z provedené závěrečné kontrolní prohlídky byl na místě sepsán protokol.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu byly předloženy následující doklady:

- předávací protokol stavby (zhotovitelem stavby je firma BERDYCH spol. s r.o., IČO: 26373611, se sídlem Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany) ze dne 7. 1. 2020
- stavební deník
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pod č.j. HSPM-1635-9/2018 RO ze dne 16. 1. 2020
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje pod č.j. KHSPL 31721/21/2019 ze dne 16. 1. 2020
- zápis o tlakové zkoušce a dezinfekci vodovodního řadu ze dne 23. 10. 2019 (formou zápisu ve stavebním deníku, potvrzeno zástupcem provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu p. Loudou)
- protokol o zkoušce vzorku vody ze dne 1. 11. 2019
- certifikáty a prohlášení o shodě na použité výrobky
- geodetické zaměření stavby ze dne 27. 11. 2019
- dokumentace skutečného provedení stavby ze dne 27. 11. 2019
- prohlášení zhotovitele stavby o způsobu nakládání s odpady ze stavby ze dne 10. 1. 2020

Provedenou závěrečnou kontrolní prohlídkou a kontrolou předložených dokladů nebyly dle ust. § 119 odst. 2 stavebního zákona zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby k uvedenému účelu.

Tento kolaudační souhlas je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROKYCANY**
odbor životního prostředí



Ing. Ladislav Janík
vedoucí odboru životního prostředí