

Projekt dětské skupiny Nad Plovárnou



Stavební úpravy objektu Nad Plovárnou


Z důvodu splnění požadavků vyhlášky 350/2021 Sb. (Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů). Podkladem je záznam o jednání s _____ z KHS, které proběhlo dne 21.4.2022 v prostorách bývalého bytu v areálu MŠ Nad Plovárnou ve Velkém Meziříčí.

Dle doporučení bude zbourána příčka mezi místnostmi vpravo, vznikne jedna denní místnost pro děti.


Do prostoru WC pro personál bude instalováno umyvadlo, v umývárně pro děti bude přidáno dětské umyvadlo, sprcha pro děti a další dětské WC.

Prostor kuchyně bude rozdělen příčkou, čímž vznikne samostatná místnost s výlevkou na dezinfekci nočníků a ukládání úklidových prostředků a pomůcek mimo dosah dětí.

Bourací práce	9600,-
Umyvadlo WC personál	2800,-
Umyvadlo WC děti	3700,-
WC dětské	4300,-
Sprcha	2900,-
Obklady, dlažba	1700,-
Výlevka v místnosti pro dezinfekci	2800,-
Místnost na dezinfekci	5500,-
Ventilace	2500,-
Elektroinstalace	4800,-
Vodoinstalace	3300,-
Odpady	4600,-
Zednické práce	7300,-
Dokončovací práce	2800,-
Odvoz sutí	3100,-
Celkem	61 700,-



Stav po úpravách



**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště Žďár nad Sázavou**

Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: py2ivam

Č.j.:

Záznam o jednání

- osobním
- telefonickém

Předmět jednání: Posouzení prostor pro zřízení dětské skupiny do 12 dětí

Datum, hodina, místo jednání: 21.4.2022, 12:30, Velké Meziříčí, Nad Plovárnou

Účastníci jednání:

• zástupkyně ředitelky MŠ Nad Plovárnou Velké Meziříčí
• provozovatelka dětské skupiny
• KHSV, ÚP Žďár nad Sázavou

Obsah jednání: Dne 21.4.2022 proběhla prohlídka prostor bývalého bytu v areálu MŠ Nad Plovárnou ve Velkém Meziříčí, kde je uvažováno se zřízením dětské skupiny do 12 dětí. Byl předložen návrh úprav dispozice původního bytu. K dispozici by byla denní místnost a herna. Z denní místnosti by byl přístup do kuchyňky. Současné vybavení hygienického zařízení pro děti je 1 umyvadlo pro děti, 1 umyvadlo pro dospělé, 1 dětská WC mísa a 1 pisoár. Dále je k dispozici jedna WC kabina pro pracovníky. WC kabina pro pracovníky nemá předstí s umyvadlem. Úpravami přiček by byla vytvořena úklidová komora.

Pro možnost zřízení dětské skupiny do 12 dětí je nutno provést úpravu hygienického zařízení pro děti tak, aby byly k dispozici 2 umyvadla a 2 dětské záchodky a vanička se sprchou nebo sprchový box. Umyvadla musí být napojena na centrální mísici baterii. Zajistit odpovídající prostor pro šatnu dětí vybavený šatním nábytkem a oddělené hygienické zařízení pro pečující osoby (šatna, hygienické zařízení a jiné technické vybavení zajišťující přívod tekoucí teplé a studené vody a odtok vody tak, aby bylo umožněno mytí a dezinfekce dětských nočníků). Dále je nutno v prostoru herny a denní místnosti výpočtem ověřit intenzitu doplňujícího umělého osvětlení a dle výpočtu případně provést úpravu umělé osvětlovací soustavy.

Posouzení navržených prostor bylo provedeno dle Vyhlášky č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině o změně souvisejících zákonů.

Závěr jednání:

Po dořešení potřebných prostor a dalších náležitostí bude předložen návrh úprav prostoru pro možnost zřízení dětské skupiny do 12 dětí.

Podpisy účastníků (pouze u osobního jednání):

Zaznamenal:

Dne: 25.4.2022

Podpis:

Podpis vedoucího oddělení:

