

















LEGENDA : KANCELÁŘE A POKOJE

	STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO INTERIEROVÉ S MŘÍŽKOU ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE – 2x 36W
	STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ S KRYTEM ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE – 1x 36W
	STROPNÍ INTERIEROVÉ SVÍTIDLO LED – dle uvedeného výkonu KRYTÍ – dle umístění IP 20 / IP 44
	NÁSTĚNNÉ INTERIEROVÉ SVÍTIDLO LED , S KRYTÍM IP44 (nad umyvadlo)
	NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S KRYTEM S OZNAČENÍM ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	1–pól. VYPÍNAČ 250V~10A
	SERIOVÝ VYPÍNAČ 250V~10A
	1–fáz. zásuvka 250V~16A (2P+Z)
	KONVEKTOR (TOPNÉ TĚLESO) S TERMOSTATEM , 1 kW / 2 kW PEVNÁ MONTÁŽ NA STĚNU
	INFRAZÁŘIČ 600/1200 W , min. IP 24 PEVNÁ MONTÁŽ NA STĚNU min. v~2,1m

LEGENDA : DÍLNY A SKLADY

	STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ S KRYTEM ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE – 2x 36W
	ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE – 1x 36W
	KONVEKTOR (TOPNÉ TĚLESO) S TERMOSTATEM , 1 kW / 2 kW PEVNÁ MONTÁŽ NA STĚNU
	1–pól. VYPÍNAČ 250V~10A SERIOVÝ VYPÍNAČ 250V~10A
	1–fáz. zásuvka 250V~16A (2P+Z)
	3–fáz. zásuvka 400V~32A, 5–pólová nástěnné provedení s víčkem

Generální projektant:  PIKAZ s.r.o. Projektová a inženýrská kancelář Oldřichova 51, 128 00 Praha 2		Stavebník: RegioJet, a.s. Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17  www.regiojet.cz	
Zodpovědný projektant:	Ing. Zdeněk Edlman	Stupeň:	DÚR - územní řízení
Vypracoval:	Ing. Pavel Hrubý	Číslo zakázky:	PZ 1807/DÚR
Akce:	Areál provozního ošetření RegioJet Praha - Malešice	Datum:	03/2019
Část:	D.1.4. TPS, Silnoproudá elektrotechnika	Formát:	7x A4 Č. paré:
Výkres:	ELEKTRICKÁ INSTALACE TYPOVÉ MODULY	Měřítko:	1 : 100
		Číslo výkresu:	03