

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

Specifikace instalovaných zařízení na jednotlivých odděleních:

Pavilon 8

ústředna LOOP 500	1 ks
akumulátor 12 V	2 ks
hlásič opticko-kouřový OR3-M1	62 ks
hlásič tepelný W3-M1	6 ks
hlásič tlačítkový TL-1	2 ks

Pavilon 10

ústředna Apollo Solution F1	1 ks
akumulátor 12 V	2 ks
externí paralelní LCD zobrazovač B 01520-00	1 ks
optický hlásič kouře XP 95	44 ks
hlásič teploty XP 95	6 ks
tlačítkový hlásič XP 95/XPlorer	25 ks
optický hlásič kouře XPlorer	62 ks
externí siréna ROSHNI	13 ks

Pavilon 17

ústředna LOOP 500	1 ks
akumulátor 12 V	2 ks
hlásič opticko-kouřový OR3-M1	71 ks
hlásič tepelný W3-M1	7 ks
hlásič tlačítkový	14 ks
izolátor IZ – 1	2 ks

Pavilon 26

ústředna Zettler MZX253	1 ks
externí tablo obsluhy se zdrojem MZX32-R	2 ks
Vstupně výstupní deska IOB800	1 ks
Síťová deska TLI800EN	1 ks
externí zdroj PSU A17	1 ks
multisenzor 830PH	11 ks
interaktivní senzor 830H	5 ks
multisenzor 830PC	1 ks
multisenzor 830P	90 ks
vstupní prvek hlídání CIM800	22 ks
vstupní prvek hlídání SNM800	7 ks
univerzální adaptér DDM800	1 ks
siréna s majákem FLASHNI	7 ks
plynový detektor DGTC-CH4	1 ks

Požární klapky	
	28 ks

Požární ucpávky	
	70 ks

Pavilon 28

ústředna ESSER 8000IQ Control C	1 ks
periferní karta pro řadu 8000IQ	1 ks
analogring modul pro 127 hlásičů	2 ks
hlásič optický O, řada IQ8Quad	130 ks
hlásič tepelný OT, řada IQ8Quad	7 ks
hlásič tlačítkový, řada IQ8Quad	19 ks
IO jednotky koppler	3 ks
Siréna	1 ks

Požární rozhlas	
Ústředna evakuačního rozhlasu Bosch repro	1 ks
Akumulátor 12V/12 Ah	2 ks

Požární klapky	
	16 ks

Požární ucpávky	
	60 ks

Pavilon 29

ústředna LOOP 500	1 ks
akumulátor 12 V	2 ks
hlásič opticko-kouřový OR3-M1	6 ks
hlásič kouřový 560.190	111 ks
hlásič tepelný W3-M1	6 ks
hlásič tepelný 560.089	4 ks
hlásič tlačítkový	3 ks
izolátor IZ – 1	11 ks

Požární klapky	
	15 ks

Pavilon 2

Elektrická požární signalizace	
Ústředna Previdia Compact	1 ks
Tlačítkový hlásič	3 ks
Teplotní hlásič	6 ks
Kouřový hlásič	31 ks
Externí tablo	1 ks

Pavilon 11

Elektrická požární signalizace	
Ústředna ZETTLER PROFILE Flexible Pro 815D	1 ks
Tlačítkové hlásiče „Požár“	2 ks
Automatické hlásiče P, H, PH	38 ks
I/O zařízení Koppler	1 ks
Externí tablo	1 ks

Pavilon 36

Elektrická požární signalizace	
Ústředna ZETTLER PROFILE Flexible Pro 815D	1 ks
Tlačítkové hlásiče „Požár“	34 ks
Automatické hlásiče P, H, PH	205 ks
I/O zařízení Koppler	15 ks
Externí tablo	2 ks
Externí zdroj EPS 24 V včetně AKU	1 ks

Centrální spisovna

Ústředna AFD2000	1 ks
externí tablo obsluhy	1 ks
akumulátor 12 V	1 ks
hlásič tlačítkový	1 ks
multisenzor	20 ks
siréna	3 ks

Požární dveře

Pavilon/objekt	Počet požárních dveří
CKI	3
CPP	14
1	12
3	1
8	37
10	20
13	8
14	1
17	21
20	1
23	5
24	1
26	58
28	37
29	23
30	1
31	3
Autodoprava	2
Ubytovna	10
Celkem	258

Zhotovitel se zavazuje k pravidelnému a bezplatnému školení personálu oddělení v souvislosti s prováděním revizí PBZ. V případě požadavku na mimořádné školení ze strany objednatele si bude zhotovitel účtovat sazbu za provedení mimořádného školení bez ohledu na počet školených osob.

V souvislosti s nutností manuálního uvádění požárních klapek na pavilonu 26 do před-poplachové polohy bude zhotovitel účtovat sazbu za provedení s tím souvisejících prací. Přístup k manuální aktivaci klapek je ztížený. Klapky jsou umístěny v podhledech v jednotlivých místnostech a pro jejich aktivaci je zapotřebí použít žebřík.

Specifikovaný počet požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) je platný ke dni uzavření smlouvy. Počet PBZ se v průběhu platnosti smlouvy může změnit.