



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky: **Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
Část 1 veřejné zakázky – stavební práce**

Evidenční číslo zakázky: **Z2022-015350**
Úřední věstník EU: **2022/S 082-219993**

Identifikační údaje zadavatele

název: **Statutární město Karlovy Vary**
sídlo: **Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary**
IČ: **00254657**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz k výkazu výměr ZŠ Truhlářská - slaboproud - kuchyňka. Je zde k nacenění pracovní PC pro učitele a také interaktivní tabule. Vzhledem k tomu, že projekt mluví o nábytku, ale v rámci našich stavebních prací jej nedodáváme, tak bych se chtěla zeptat, zda tyto položky opravdu po nás požadujete?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dodávky a související instalační práce IT technologie uvedené na záložce s názvem „IT vybavení“ v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „VV“) pro VV Elektroinstalace slaboproud akce ZŠ Truhlářská - žákovská kuchyňka nejsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatelé tento VV – „IT vybavení“ – nebudou oceňovat a ani ho v nabídce nebudou předkládat. Tento VV může dodavateli sloužit pro představu, které možné prvky IT budou v rámci elektroinstalace slaboproudu zapojovány a ovládány.

Vlastní elektroinstalace slaboproudu jsou předmětem plnění Části 1 veřejné zakázky na stavební práce a dodavatelé VV na záložce s názvem „SLABO“ ocení a zahrnou do nabídkové ceny.

Dodávky IT technologií jsou předmětem samostatné části veřejné zakázky, kterou bude zadavatel teprve vyhlášovat.

Zadavatel poskytuje dále v souladu s § 98 ZZVZ následující Vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

D.1.1_VV_Stavební_Konečna rekapitulace.xlsx – položka č. 32 - Dod+mtz uzávěra boční stěny chemické digestoře -rozměr 800x2800mm, lamino 18mm vč.nosné dřev.kce a lišt – tato položka není předmětem plnění této části veřejné zakázky. Bude dodána v rámci dodávek nábytku. Dodavatelé tuto položku ocení částkou 0,00 Kč – v rámci jednotkové ceny uvedou 0,00 Kč.

Pokud dodavatel tuto položku v rámci nabídky ocení částkou větší než 0,00 Kč, bude v rámci posuzování nabídky vyzván k opravě nabídkového rozpočtu a opravě nabídkové ceny. Takovouto opravu provedenou na základě požadavku zadavatele nebude zadavatel považovat za změnu nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

D.1.1.1_VV_Stavební_Truhlarstva_venkovní učebna.xlsx - položka č. 49 – Oprava stáv. bet. schodiště 3500x3700mm a opěrných zídek do 1.pp školy - komplet dle PD a osobní prohlídky – oprava bude v rámci této položky včetně nátěru zábradlí.

Stupeň korozní agresivity C3. Životnost střední 15 let. Způsob přípravy povrchu před nátěrem: povrch A dle ČSN ISO 8501-1; stupeň čistoty Sa 2 1/2 dle ČSN ISO 8501-1. Druh nátěrové hmoty: epoxidový systém; základní nátěr 80µm, konečný nátěr 2 vrstvy o celk. tl. 120 µm. Jednotlivé vrstvy musí být barevně odlišné.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

D.1.1.1_VV_Stavební_Truhlarstva_kuchyňka.xlsx – položka č. 16 – Vyklizení zařízení učebny a uložení v rámci školy – pro informaci předkládá zadavatel na fotografii rozsah stávajícího zařízení učebny.



V Karlových Varech, dne 30. 5. 2022

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

