



PROTOKOL O PŘEVZETÍ ZAŘÍZENÍ



Jméno zákazníka: MIKS Krnov Datum převzetí: 01.05.2022

Jméno a adresa zařízení: OPZ Hlubčická 151/18, Krnov

Kontakt ☒ Dodatek č. ze dne: / / Datum platnosti / /Účastníci: Zákazník (jméno a funkce):
Veolia Energie ČR

PŘEVZETÍ USKUTEČNĚNO ZA PODMÍNEK A NÁSLEDUJÍCÍCH VÝHRAD

Bez výhrad

DOKUMENTY

	Přítomný v kotelně nebo předán během návštěvy	K oznámení po návštěvě	Neexistující
Plán zařízení	X		
Schéma zařízení	X		
Plán a schéma elektriky		X	
Technické dokumenty od dodavatelů	X		
Existují všechny povinné dokumenty týkající se BOZP, PO a ŽP	X		
Existují PPZ údržby a obsluhy	X		
Specifické příkazy a MPP	X		

VÝPIS ZE SKLADŮ A STAVY

	Realizováno	Nerealizováno	Bezpředmětné	Hodnoty stavů nebo seznam ze skladů
Palivo		X		
Voda		X		
Elektřina		X		
Drobný spotřebitelský materiál		X		
Existuje speciální nářadí		X		
Náhradní díly		X		
Měřiče tepla		X		

POPIS PŘÍSTUPU PRO VEOLIA ENERGIE ČR

Přístup pro Veolia Energie ČR	Popis přístupu	Prostředky (klíč č., kód,...)	Počet
	Vstupní dveře do objektu	Klíč	1
Sdílený přístup se zákazníkem nebo další osobou	Popis přístupu	Prostředky (klíč č., kód, ...)	Počet
	K hlavnímu uzávěru plynu	Klíč	1

STAV ZAŘÍZENÍ

Zjevné anomálie a konstatování během kontroly týkající se stavu části zařízení nebo bezpečnosti majetku a osob

Odběrné plynové zařízení z roku 2019. Stav odpovídá době používání.

SEZNAM ČÁSTI PŘEVZATÉHO ZAŘÍZENÍ

Zařízení odpovídající popisu části zařízení v příloze smlouvy (nebo dodatku) - Výpis hlavních technologických prvků a komponentů

Viz. samostatná příloha.

KONTAKTY A FUNKCE ZÁSTUPCŮ ZÁKAZNÍKA

Zástupci zákazníka, kteří jsou zmocněni přijmout urgentní rozhodnutí (zajišťovací práce, závazek urgentních prací nad rámec smlouvy ...)

Jméno	Funkce	Kontakty
MIKS Krnov		

Zástupci zákazníka zmocnění k předání žádosti na zásah během pracovních hodin

Jméno	Funkce	Kontakty
MIKS Krnov		

Zástupci zákazníka zmocnění k předání žádosti na zásah mimo pracovní hodiny

Jméno	Funkce	Kontakty
MIKS Krnov		

KONTAKTY A FUNKCE ZÁSTUPCŮ VEOLIA ENERGIE ČR

Jméno	Funkce	Kontakty
Veolia Energie ČR	Zákaznická linka	

ZKOUŠKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Realizováno	Nerealizováno
X	

SEZNAM PŘÍLOH PŘIPOJENÝCH K TOMUTO PROTOKOLU

Číslo	Název	Počet stran
č. 2	Specifikace hlavních komponentů technologie tepelného zařízení Hlubčická 151/18, Krnov	1

Tento dokument nepředvídá ani anomálie nekonstatované během kontroly, ani technický výkon zařízení, které se objeví jen, když se budou konat podmínky zkoušek. Mimoto, nevzniká v žádném případě zjištění shody zařízení, kterou je schopný dokázat jen kontrolní orgán.

Zákazník (jméno, funkce, datum a podpis)

01.05.2022

Veolia Energie ČR (jméno, funkce, datum a podpis)

01.05.2022

OPZ Hlubčická 151/18, Krnov (E670-014) - umístění

Technologie odběrného plynového zařízení je umístěné v objektu určeném pro komerční využití na ulici Hlubčická č.p. , č. or. , na pozemku parc. č. , k.ú. Krnov - Horní Předměstí v samostatné uzamykatelné místnosti 1. NP budovy a slouží pro zajištění jeho vytápění a ohřevu teplé vody.

OPZ Hlubčická 151/18, Krnov (E670-014) - technologie

Hlavní uzavěru plynu je umístěn

Přístup k technologii odběrného plynového zařízení je zajištěn přes hlavní uzavírací bránu a místní komunikaci k objektu, dále přes hlavní vstupní dveře, společné prostory do 1NP a přes uzamykatelné dveře do prostoru odběrného plynového zařízení.

Technologii odběrného plynového zařízení je sestavena z plynového kotle vybaveného oběhovým čerpadlem otopného okruhu, zabezpečovacími a pojistnými prvky, systémem řízení a regulace. Dále samostatně stojící tlakovou nádobou stabilní a prostorovým regulátorem. Výstup spalin je napojen na vnitřní spalinové cesty a následně do zděného komína.

Popsaná technologie odběrného plynového zařízení je majetkem vlastníka objektu.

Prostor odběrného plynového zařízení a doprovodné technologie zabírá plochu o velikosti cca m².

Specifikace hlavních komponentů technologie tepelného zařízení

Odběrné místo			Komponent	Výrobce	Typ	Výrobní číslo	Objem I	Počet	Rok výroby	Výkon [kW]	
Kód	Typ	Název								Maximální	Provozní
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											



STAV ZAŘÍZENÍ

Zjevné anomálie a konstatování během kontroly týkající se stavu části zařízení nebo bezpečnosti majetku a osob

OPZ je z roku 1994 a 1996 - zařízení na konci své životnosti.

SEZNAM ČÁSTI PŘEVZATÉHO ZAŘÍZENÍ

Zařízení odpovídající popisu části zařízení v příloze smlouvy (nebo dodatku) - Výpis hlavních technologických prvků a komponentů

Viz. samostatná příloha.

KONTAKTY A FUNKCE ZÁSTUPCŮ ZÁKAZNÍKA

Zástupci zákazníka, kteří jsou zmocnění přijmout urgentní rozhodnutí (zajišťovací práce, závazek urgentních prací nad rámec smlouvy ...)

Jméno	Funkce	Kontakty
MIKS Krnov		

Zástupci zákazníka zmocnění k předání žádosti na zásah během pracovních hodin

Jméno	Funkce	Kontakty
MIKS Krnov		

Zástupci zákazníka zmocnění k předání žádosti na zásah mimo pracovní hodiny

Jméno	Funkce	Kontakty
MIKS Krnov		

KONTAKTY A FUNKCE ZÁSTUPCŮ VEOLIA ENERGIE ČR

Jméno	Funkce	Kontakty
Veolia Energie ČR	Zákaznická linka	

ZKOUŠKA PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Realizováno

Nerealizováno

X

SEZNAM PŘÍLOH PŘIPOJENÝCH K TOMUTO PROTOKOLU

Číslo	Název	Počet stran
č. 2	Specifikace hlavních komponentů technologie tepelného zařízení Hlubčická 152/20, Krnov	1

Tento dokument nepředvídá ani anomálie nekonstatované během kontroly, ani technický výkon zařízení, které se objeví jen, když se budou konat podmínky zkoušek. Mimoto, nevzniká v žádném případě zjištění shody zařízení, kterou je schopen dokázat jen kontrolní orgán.

Zákazník (jméno, funkce, datum a podpis)

01.05.2022

Veolia Energie ČR (jméno, funkce, datum a podpis)

01.05.2022

OPZ Hlubčická 152/20, Krnov (E670-015) - umístění

Technologie odběrného plynového zařízení je umístěné v objektu určeném pro komerční využití na ulici Hlubčická č.p. , č. or. na pozemku parc. č. , k.ú. Krnov - Horní Předměstí, zapsáno v samostatné uzamykatelné místnosti budovy a slouží pro zajištění jeho vytápění a ohřevu teplé vody.

OPZ Hlubčická 152/20, Krnov (E670-015) - technologie

Hlavní uzávěru plynu je umístěn

Přístup k technologii odběrného plynového zařízení je zajištěn přes hlavní uzavírací bránu a místní komunikaci k objektu, dále přes hlavní vstupní dveře, společné prostory, schodiště a přes uzamykatelné dveře do prostoru odběrného plynového zařízení umístěného v 1PP objektu.

Technologie odběrného plynového zařízení je sestavenou z plynových kotlů, oběhových a cirkulačních čerpadel, rozdělovače a sběrače osazeného výstupními větvemi se společnou ekvitermní regulací, tlakových nádob stabilních, plynových ohříváků teplé vody, zabezpečovacích a pojistných prvků, rozvaděče elektro a MaR. Popsaná Výstup spalin je napojen na vnitřní spalinové cesty a následně do zděného komína.

Popsaná technologie odběrného plynového zařízení je majetkem vlastníka objektu.

Prostor odběrného plynového zařízení s umístěnými plynovými kotly a doprovodnou technologií zabírá plochu o velikosti cca m^2 a s plynovými ohříváky teplé vody a doprovodnou technologii m^2 .

Specifikace hlavních komponentů technologie tepelného zařízení

[illegible]