 <small>ENERGIE PRO DŮM, PRÁCI A PŘÍRODU</small>	Příloha č. 1 SMLOUVY O DODÁVKÁCH TEPLA		Evidenční číslo
	Dodavatel:	C-Energy Planá s.r.o.	AR-2022-037
	Odběratel:	Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická	

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

Název OM: Obchodní akademie

Síť: horkovod Tábor

Adresa OM a místo měření: Jiráskova 1615, 390 02 Tábor

Druh Odběrného místa: horkovodní

Cena: dle akt. ceníku bod 4 - Ceník tepelné energie na výstupu z horkovodního a parovodního systému Tábor – Horká voda, s vyúčtováním měsíčně

Způsob měření: přímá metoda - měření se provádí měřicí sestavou pro příslušný typ média a případně vodoměrem k dopouštění systému

Údaje o připojeném objektu:				Rozdělení sjednaného výkonu (MW): 0,200			
podlahová plocha [m ²]	nebytový	bytový		otop		nebytový	bytový
	13230	0		0,200		0,200	0,000
				příp. TUV		0,000	0,000
				technologie		0,000	0,000
počet byt. jednotek				Celkem	0,200		
zás. teplem	0	0					
zás. TUV	0	0					
% rozdělení dodaného Tepla [%]							
nebytový sektor		100					
bytový sektor		0					

Parametry Teplonosné látky:


Teplota média se mění v závislosti na venkovní teplotě dle ekvitemní křivky -15/+15°C

Max. provozní tlak:	2,5 MPa	
Teplota horké vody:	max. 130 °C	topné období
	max. 80 °C	mimo topné období
Požadovaná maximální teplota vratné vody	80 °C	topné období
	60 °C	mimo topné období

Údaje k odebranému Vratnému médiu (k dopouštění) :

V případě doplnění sekundárního systému Odběratele vodou z primárního systému Dodavatele bude spotřeba Vratného média vyúčtována v souladu s článkem 12.3 ZPDT.

Údaje o předávací stanici:

	Příloha č. 1 SMLOUVY O DODÁVKÁCH TEPLA		Evidenční číslo
	Dodavatel:	C-Energy Planá s.r.o.	AR-2022-037
	Odběratel:	Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická	

sjednaný výkon 0,200 MW

Pro zajištění rovnoměrného zásobování Teplem všech Odběratelů je Dodavatel oprávněn provádět regulační opatření.

Jednotlivé regulační stupně představují:

Regulační stupeň	Snížení výkonu o %	na % výkonu
0-1	0	100
2	25	75
3	50	50
4	75	25
5	100	0

Odběrový diagram – plánovaná spotřeba

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem GJ
Množství GJ	200	190	150	100	50	0	0	0	20	60	90	130	990

Další ujednání:

V Plané nad Lužnicí, dne **22-08-2022**

Dodavatel:

**C-Energy Planá
s.r.o.**
Průmyslová 748
Planá nad Lužnicí
391 02 p. Sezimovo Ústí
DIČ: CZ25106481

Ing. Libor Doležal
Generální ředitel

12

V Táboře, dne **16.8.2022**

Odběratel:
OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ
ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR,
Jiráskova 1615, PSČ 390 02

Mgr. Marek Noyotný
Ředitel školy