

Stavba: Výstavba depozitáře MZK
 Datum: 15.07.2022
 Vypracoval: Ing. Simona Ráblová
 Název: ZL č.42 - Změna povrchové úpravy zábradlí Z12



původní položky
 nové položky

č.ř.	P.Č. dle VV	ČÍSLO POL.	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM	Přehled - změna povrchové úpravy zábradlí	Odůvodnění povrchové úpravy
1	Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-5 440 Kč		
2			Odpočty						
	408	Z/12	Podesta a zábradlí technické šachty ocel zinkovaná - D+M	kompl	-4,00000				
3						1 360,00	-5 440,00		
4			odpočet za pozinkování						
5	Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 440 Kč		
6			Odpočty						
	408	Z/12	Podesta a zábradlí technické šachty ocel zinkovaná - D+M	kompl	4,00000				
7						1 360,00	5 440,00		
8			přípočet za lakování v RAL						
Odpočty a přípočty celkem v CZK bez DPH							0 Kč		

Změna povrchové úpravy zábradlí technické šachty je výhodná z těchto důvodů:
 - estetický význam - zábradlí tak ladí s ostatními zámečnickými prvky v budově. Při povrchové úpravě pozinkováním by tak zábradlí mělo jiný odstín než ostatní prvky
 - ve vnitřních prostorech není nutné zinkování konstrukcí - vhodné prostředí

Změna povrchové úpravy zábradlí technické šachty je výhodná z těchto důvodů:
 - estetický význam - zábradlí tak ladí s ostatními zámečnickými prvky v budově. Při nové položce - změna povrchové úpravy povrchové úpravě pozinkováním by tak zábradlí mělo jiný odstín než ostatní prvky
 - ve vnitřních prostorech není nutné zinkování konstrukcí - vhodné prostředí

Cenová nabídka obsahuje pouze práce výše uvedené.