

## Technické parametry odběrného místa č.p. 123

<b>Odběrné místo:</b>	<b>Mariánské nám. 123</b>
Místo předání:	domovní plynová kotelna
<b>Projektovaný tepelný spád objektu:</b>	90/70 °C
<b>Úroveň předání:</b>	domovní plynová kotelna
<b>Místo měření:</b>	
<b>Způsob měření:</b>	Ultrazvukový měřič tepla
• celkový měřič tepla	Q <sub>n</sub> =3,5 m <sup>3</sup> /h
• odpočtový měřič tepla TUV	Q <sub>n</sub> =2,5 m <sup>3</sup> /h
<b>Přístup k měřicím zařízením:</b>	ANO
<b>Zdroj tepelné energie:</b>	<b>CTZ s.r.o., Uherské Hradiště</b>
druh paliva:	zemní plyn
název provozovatele:	CTZ
<b>Teplonosná látka:</b>	teplá voda
<b>Jmenovitý přetlak:</b>	0,12 MPa
<b>Tlaková diference:</b>	0,1 MPa
<b>Výkon:</b>	2 x 136 kW
<b>Teplota při -12 °C přívod/zpátečka:</b>	90 / 70 °C / °C
<b>Vytápění:</b>	
Úroveň vytápění:	
Denní doba vytápění:	24 hodin
Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 405/2015 Sb.):	..... m <sup>2</sup> (..... b.j.)
<b>Dodávka TUV:</b>	
Centrální příprava TUV:	NE
Příprava TUV v DK:	ANO
z rozdělovače ÚT	ANO
Místo měření tepelné energie pro přípravu TUV:	ANO
Způsob měření tepelné energie pro přípravu TUV:	kalorimetr
Místo měření studené vody pro přípravu TUV:	ANO
Způsob měření studené vody pro přípravu TUV:	vodoměr
Denní doba dodávky TUV:	24 hodin
Teplota TUV: min. 45 °C na výstupu u odběratele	55°C
Způsob rozúčtování nákladů na TE pro přípravu TUV na jednotlivá odběrná místa:	NE
Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 405/2015 Sb.):	..... m <sup>2</sup>

**Dodávka kondenzátu:** ne

Další podmínky dodávky:

**Dodávka horké vody** ne

Další podmínky dodávky

**Kondenzát vratný:** ne

**Datum zahájení odběru:** 1.9.2022

**Teplotní diagram:**

Venkovní teplota [°C]	10	0	-10
Přívodní teplota média [°C]	50	60	70

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplotnosné látky, jak je uvedeno v teplotním diagramu za podmínky, že jsou řádně plněny ze strany odběratele vůči němu nastavené technické parametry

V Uherském Hradišti dne 25.08.2022

V Uherském Hradišti dne 31.08.2022

Dodavatel:

Odběratel:

CTZ s.r.o.

město Uherské Hradiště

---

Ing. Kamil Ondra  
jednatel

---

Ing. Stanislav Blaha  
starosta

---

Ing. Michal Chmela  
jednatel