

**Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře**

Registrační číslo projektu:	<b>CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650</b>		
Veřejná zakázka	<b>Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná</b>		
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
<b>Změnový list:</b>	<b>č.8</b>		
<b>Předmět změny:</b>	Zesílení oslabeného nosného zdiva - otvory ve zdivu do 31.10.2020		
<b>Odůvodnění zadání zhotoviteli:</b>			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Zjištění:	Zesílení oslabeného nosného zdiva V průběhu rekonstrukce bylo zjištěno, že nosné zdivo ve velké části budovy bylo protkáno otvory ve zdivu, které sloužily jako odvětrání budovy - komínové průduchy, odvětrání kanalizace apod.		
Návrh řešení:	Tato skutečnost nemohla být zřejmá při zpracování projektové dokumentace. Tyto zdi bylo třeba vyplnit, aby byly funkční a splnily požadované zatížení budovy.		
<b>Odpočet "méněprací":</b>			
Přípočet "víceprací":	612 177,93 Kč		
<b>Dopad na cenu (saldo):</b>	<b>612 177,93 Kč</b>		
<b>Přílohy:</b>			
Rozpočet	přiložen		
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:	.....	.....	.....
	jmeno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	.....	.....	.....
	jmeno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	.....	.....	.....
	jmeno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	.....	.....	.....
	jmeno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	.....	.....	.....
	jmeno a příjmení	podpis	datum